

西条市耐震改修にかかる基本方針に基づく公共施設のうち、旧耐震基準建物の耐震改修状況一覧表(小中学校・幼稚園・公民館を除く)

整理番号	分類	施設名称	延床面積	構造	建築年度	耐震基準	旧耐震の場合 耐震改修	耐震性	備考 (今後の予定等)
1	行政系施設	西条市庁舎 本館	7,258	RC	1978	旧	済	有	H27年度 SRF工法改修済み
2	行政系施設	東予総合支所	5,582	SRC	1976	旧	済	有	H25年度 SRF工法改修済み
3	行政系施設	丹原総合支所	4,203	SRC	1978	旧	済	有	H25年度 SRF工法改修済み
4	行政系施設	小松総合支所 旧本館	1,484	RC	1978	旧	済	有	H25年度 SRF工法改修済み
5	子育て支援施設	小松西保育所	751	RC	1978	旧	済	有	H25年度 SRF工法改修済み
6	保健・福祉施設	河北会館	199	RC	1975	旧	済	有	H26年度 SRF工法改修済み
7	保健・福祉施設	北星会館	199	RC	1974	旧	済	有	H27年度 SRF工法改修済み
8	スポーツ・レクリエーション施設	スポーツコミュニティセンター	507	RC	1974	旧	済	有	H22年度 SRF工法改修済み
9	公営住宅	国安団地 5棟	858	RC	1975	旧	済	有	H27年度 SRF工法改修済み
10	病院施設	周桑病院 西館	6,413	RC	1980	旧	済	有	H25年度 SRF工法改修済み
11	子育て支援施設	小松東保育所	762	RC	1979	旧	済	有	H30年度 SRF工法改修済み
耐震改修済みの旧耐震基準建物:11棟									
1	市民文化系施設	新市会館	130	RC	1974	旧	未	無	
2	市民文化系施設	小松農村環境改善センター	1,031	RC	1981	旧	未	無	
3	学校教育系施設	東部ウイングサポートセンター	654	RC	1975	旧	未	無	
4	子育て支援施設	庄内保育所	420	S	1980	旧	未	無	
5	子育て支援施設	西条児童館	205	S	1967	旧	未	無	R2年度 建替えに向けた実施設計中
6	保健・福祉施設	丹原福祉センター	1,335	RC+S	1977	旧	未	無	
7	スポーツ・レクリエーション施設	小松体育館	1,455	S	1978	旧	未	無	
8	産業系施設	産業情報支援センター 事務所	2,273	RC	1963	旧	未	無	
9	産業系施設	産業情報支援センター 別館	609	RC	1973	旧	未	無	
旧耐震基準の建物:9棟									

※西条市耐震改修にかかる基本方針に基づく公共施設のうち、上記以外の建物は新耐震基準で設計・建設されている。

※SRF工法とは、構造品質保証研究所が特許を持つ耐震改修工事の一つです。ベルト状のポリエステル繊維を包帯状に柱に巻き付け、柱を補強することで大きな地震を受けても鉛直方向に潰れないようにする工法で、包帯補強とも呼ばれています。