

## ブロック塀等の点検表

### 1 コンクリートブロック塀の点検表

点検項目	点検内容	点検結果	
		適合	不適合
1 高さ	2.2m以下	はい	いいえ
2 壁の厚さ	高さ2mを超える塀で15cm以下	はい	いいえ
	高さ2m以下で10cm以上	はい	いいえ
3 鉄筋	縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている	はい	いいえ
	壁内に径9mm以上の鉄筋が縦横80cm以内の間隔で入っている	はい	いいえ
4 控壁（高さが1.2mを超える塀の場合）	長さ3.4m以内ごとに、控壁が塀の高さの1/5以上突出してある	はい	いいえ
5 基礎	コンクリート造の基礎がある 基礎の寝入れ深さは30cm以上か	はい	いいえ
6 傾き、ひび割れ	傾き、ひび割れがある	はい	いいえ
評価	6項目のうち一つでも不適合があれば、コンクリートブロック塀の安全対策が必要です		

### 2 組積造の点検表

点検項目	点検内容	点検結果	
		適合	不適合
1 高さ	1.2m以下	はい	いいえ
2 壁の厚さ	十分ある	はい	いいえ
3 控壁	長さ4m以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している	はい	いいえ
4 基礎	基礎がある	はい	いいえ
5 傾き、ひび割れ	傾き、ひび割れがある	はい	いいえ
評価	5項目のうち一つでも不適合があれば、コンクリートブロック塀の安全対策が必要です		

補助対象確認			
確認項目	確認内容	補助対象	補助対象外
設置場所	避難路・通学路等に面したもの	はい	いいえ

上記のとおり報告します。			
年	月	日	
報告者(施工予定業者)	住所		
	氏名		印
上記内容について適正であることを確認しました。			
年	月	日	
確認者(市担当者)	住所		
	氏名		印