令和2年度　水質検査結果

上水道

西部地区

（禎瑞下集会所）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.08未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	mg/L	200	2.6	2.7	2.7	2.7	2.5	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	—	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	mg/L	500	—	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—
45	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
47	pH値		5.8～8.6	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	基準判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和2年度　水質検査結果

上水道

西部地区

（難波集会所）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.08未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—	0.09	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001	—
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001	—
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	mg/L	200	2.7	2.7	2.6	2.6	2.5	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.8
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	—	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	mg/L	500	—	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—
45	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
47	pH値		5.8～8.6	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	基準判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和2年度　水質検査結果

上水道

東部地区

（ｵﾚﾝｼﾞﾊｲﾂ集会所）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.08未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001	—
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001	—
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	mg/L	200	3.1	3.3	3.2	3.1	3.0	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.2	3.3
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	—	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	mg/L	500	—	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—
45	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
47	pH値		5.8～8.6	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	基準判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和2年度　水質検査結果

上水道

東部地区

（船屋集会所）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	2.5	—	—	2.5	—	—	2.6	—	—	2.6	—
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.08未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—	0.08	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001	—
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001	—
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	mg/L	200	5.2	5.4	5.3	5.4	5.2	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.3	5.6
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	—	58	—	—	58	—	—	59	—	—	59	—
40	蒸発残留物	mg/L	500	—	93	—	—	102	—	—	99	—	—	100	—
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—
45	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
47	pH値		5.8～8.6	6.6	6.6	6.5	6.5	7.2	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.5
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	基準判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和2年度　水質検査結果

上水道

東予地区

（北星会館）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.003	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	1.9	—	—	1.9	—	—	2.4	—	—	2.5	—
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.08未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—	0.06	—	—	0.06	—	—	0.06未満	—
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.004	—
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.004	—
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	mg/L	200	9.9	10.4	10.6	10.3	10.1	10.0	9.9	9.6	9.7	9.6	9.7	9.5
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	—	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	mg/L	500	—	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	—	—	—
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—
45	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.1	0.1	0.1未満	0.2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1	0.1未満
47	pH値		5.8～8.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.6	6.6	6.6	6.7	6.6	6.8	6.6	6.7
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	基準判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和2年度　水質検査結果

上水道

東予地区

（庄内公民館）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	27	4	0	0	0	0	3	0	0	1	0
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	0.9	—	—	0.8	—	—	0.9	—	—	0.9	—
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.08	—	—	0.06未満	—
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.001	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001未満	—	—	0.001	—
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.007	—	—	0.006	—	—	0.003	—	—	0.006	—
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.001	—
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.001未満	—	—	0.003	—
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	mg/L	200	2.9	2.8	2.6	2.8	2.8	2.9	2.8	2.9	3.0	3.0	3.1	3.0
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	—	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	mg/L	500	—	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	—	—	—
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—
45	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
47	pH値		5.8～8.6	7.6	7.5	7.7	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	基準判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和2年度　水質検査結果

上水道

丹原地区

（林集会所）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	4.5	4.7	4.7	4.9	6.0	6.6	6.4	6.0	5.6	5.4	5.0	4.7
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08未満	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	—
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	—
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—	0.001	—	—	0.001未満	—	—	0.001	—
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.002	—	—	0.003	—	—	0.001	—	—	0.005	—
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.004	—
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002	—
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	—
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005	—
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—
38	塩化物イオン	mg/L	200	6.1	6.1	6.0	6.3	6.6	6.8	6.6	6.6	6.2	5.7	6.2	6.1
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82	—
40	蒸発残留物	mg/L	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137	—
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	—	0.000001未満	—
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	—	0.000001未満	—
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—
45	フェノール類	mg/L	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	—
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.1	0.1	0.1未満	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1未満	0.1	0.1	0.1未満
47	pH値		5.8～8.6	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	7.0	6.8	6.9
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	基準判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和2年度　水質検査結果

上水道

小松地区

（西条西消防署小松出張所）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	2.4	—	—	1.4	—	—	2.1	—	—	1.9	—
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	—	—	—	—	—	—	0.08未満	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	—	—	—	—
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—	0.14	—	—	0.14	—	—	0.07	—
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.003	—	—	0.005	—	—	0.004	—	—	0.003	—
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.007	—	—	0.012	—	—	0.009	—	—	0.008	—
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001未満	—
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.004	—	—	0.006	—	—	0.004	—	—	0.005	—
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.004	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.002	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	—	—	—	—
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.005	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—
38	塩化物イオン	mg/L	200	8.2	9.7	10.6	7.3	10.6	10.5	7.7	8.6	12.5	11.1	12.7	11.8
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	—	—	—	—	—	—	—	48	—	—	—	—
40	蒸発残留物	mg/L	500	—	—	—	—	—	—	—	79	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	0.000001未満	—	—	—	—
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	0.000001未満	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—
45	フェノール類	mg/L	0.005	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2
47	pH値		5.8～8.6	6.7	6.5	6.4	6.4	6.6	6.4	6.4	6.5	6.6	7.2	6.7	6.7
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.3	0.2	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	基準判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和2年度　水質検査結果

上水道

小松地区

（小松総合支所）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	16	3	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	2.6	—	—	3.0	—	—	2.7	—	—	2.3	—
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	—	—	—	—	—	—	0.08未満	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	—	—	—	—
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—	0.001	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.002	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.002	—
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.002	—
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.003	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.003	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	—	—	—	—
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.006	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—
38	塩化物イオン	mg/L	200	7.0	7.2	7.1	7.4	7.2	7.5	7.1	6.9	7.0	7.2	7.4	7.5
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	—	—	—	—	—	—	—	47	—	—	—	—
40	蒸発残留物	mg/L	500	—	—	—	—	—	—	—	86	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	0.000001未満	—	—	—	—
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	0.000001未満	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—
45	フェノール類	mg/L	0.005	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1
47	pH値		5.8～8.6	6.4	6.4	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.4	6.5	6.4	6.4
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1	0.3	0.3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	基準判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和2年度　水質検査結果

簡易水道

港新地地区

（浄化センター）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	2	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.08未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001	—
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001	—
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	mg/L	200	2.6	2.6	2.6	2.7	2.5	2.7	2.6	2.6	2.6	2.7	2.6	2.7
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	mg/L	500	—	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—
45	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
47	pH値		5.8～8.6	7.8	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	7.9	7.8	7.8
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	基準判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和2年度　水質検査結果

簡易水道

中野地区

（神戸公園）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.08未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001未満	—
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.002	—	—	0.001	—
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001	—	—	0.001未満	—
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001	—
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	mg/L	200	2.5	2.9	2.8	2.4	2.1	2.7	2.2	2.3	2.8	3.2	3.3	3.5
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	—	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	mg/L	500	—	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—
45	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2
47	pH値		5.8～8.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	基準判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和2年度　水質検査結果

簡易水道
丹原地区
（中川公民館）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	3.7	4.1	3.4	3.6	4.5	3.6	3.3	3.7	3.1	2.5	2.7	2.8
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08未満	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	—
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	—
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—	0.08	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.002	—
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.007	—
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.005	—
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005	—
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001	—
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	—
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.011	—
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—
38	塩化物イオン	mg/L	200	6.4	6.3	6.4	5.9	6.3	6.8	6.1	6.2	6.8	8.2	8.2	8.1
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69	—
40	蒸発残留物	mg/L	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119	—
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	—	0.000001未満	—
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	—	0.000001未満	—
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—
45	フェノール類	mg/L	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005	—
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
47	pH値		5.8～8.6	6.8	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.9	6.8	6.9	6.8	6.8
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	0.6	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
51	濁度	度	2	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	基準判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和2年度　水質検査結果

簡易水道
丹原地区
（志河川ﾀﾞﾑ公衆ﾄｲﾚ）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08未満	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	—
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	—
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06	—	—	0.06未満	—
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.015	—	—	0.006	—	—	0.005	—	—	0.004	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.004	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.004	—
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.002	—
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.025	—	—	0.013	—	—	0.009	—	—	0.015	—
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003	—	—	0.004	—
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.004	—	—	0.004	—	—	0.003	—	—	0.002	—
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.004	—	—	0.001	—	—	0.001未満	—	—	0.007	—
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	—
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—
38	塩化物イオン	mg/L	200	4.1	3.8	3.9	3.4	3.7	3.3	3.4	3.5	3.6	4.1	4.1	4.6
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—
40	蒸発残留物	mg/L	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	—
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	—	0.000001未満	—
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	—	0.000001未満	—
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—
45	フェノール類	mg/L	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0006	—
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.3	0.6	0.3	0.6	0.3	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4
47	pH値		5.8～8.6	7.4	7.4	7.5	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.4	7.3
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	0.1未満	0.2	0.1未満	0.4	0.1未満	0.4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	基準判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和2年度　水質検査結果

専用水道

西ひうち

（港湾管理事務所）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	7	0	0	0	0	1	0	1	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.08未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.001	—	—	0.001未満	—	—	0.001	—	—	0.001	—
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.001	—	—	0.001未満	—	—	0.001	—	—	0.001	—
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	42.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	mg/L	200	118.4	115.9	120.2	123.3	117.6	125.5	120.1	118.4	123.2	125.3	122.6	134.5
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	—	117	—	—	138	—	—	140	—	—	149	—
40	蒸発残留物	mg/L	500	—	328	—	—	365	—	—	381	—	—	373	—
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—
45	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
47	pH値		5.8～8.6	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	基準判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合