令和元年度　水質検査結果　　（平成31年度）

上水道

西部地区

（禎瑞下集会所）

| 番号 | 項目 | 単位 | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 個/mL | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | — | 0.0003未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | — | 0.00005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.05 | — | 0.005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | — | 0.004未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | — | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | — | 0.08未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | 0.1未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | — | 0.0002未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 1，4－ジオキサン | mg/L | 0.05 | — | 0.005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.04 | — | 0.004未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | — | 0.002未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | — | 0.0003未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | — | 0.06未満 | — | — | 0.06未満 | — | — | 0.06未満 | — | — | 0.06未満 | — |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.002 | — |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | — | 0.005 | — | — | 0.002 | — | — | 0.002 | — | — | 0.012 | — |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | — | 0.005 | — | — | 0.002 | — | — | 0.002 | — | — | 0.010 | — |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | 0.003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | — | 0.03未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | 0.005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | — | 3.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | — | 0.005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.6 |
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | mg/L | 300 | — | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | — | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | — | 0.02未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001 | — | 0.000001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | 2－メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001 | — | 0.000001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — |
| 45 | フェノール類 | mg/L | 0.005 | — | 0.0005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 |
| 47 | pH値 | | 5.8～8.6 | 7.67 | 7.75 | 7.77 | 7.78 | 7.78 | 7.80 | 7.66 | 7.75 | 7.78 | 7.78 | 7.76 | 7.77 |
| 48 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 度 | 5 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 51 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| | 基準判定 | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |

令和元年度　水質検査結果　　（平成31年度）

上水道

西部地区

（難波集会所）

| 番号 | 項目 | 単位 | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 個/mL | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | — | 0.0003未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | — | 0.00005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.05 | — | 0.005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | — | 0.004未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | — | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | — | 0.08未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | 0.1未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | — | 0.0002未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 1，4－ジオキサン | mg/L | 0.05 | — | 0.005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.04 | — | 0.004未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | — | 0.002未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | — | 0.0003未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | — | 0.06未満 | — | — | 0.07 | — | — | 0.06未満 | — | — | 0.06未満 | — |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | — | 0.002 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.004 | — | — | 0.003 | — |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | — | 0.002 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.004 | — | — | 0.003 | — |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | 0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | — | 0.03未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | 0.005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | — | 3.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | — | 0.005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.7 |
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | mg/L | 300 | — | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | — | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | — | 0.02未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001 | — | 0.000001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | 2－メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001 | — | 0.000001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — |
| 45 | フェノール類 | mg/L | 0.005 | — | 0.0005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 |
| 47 | pH値 | | 5.8～8.6 | 7.31 | 7.24 | 7.33 | 7.22 | 7.40 | 7.26 | 7.41 | 7.33 | 7.34 | 7.38 | 7.35 | 7.32 |
| 48 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 度 | 5 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 51 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| | 基準判定 | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |

令和元年度　水質検査結果　　（平成31年度）

上水道

東部地区

（ｵﾚﾝｼﾞﾊｲﾂ集会所）

| 番号 | 項目 | 単位 | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 個/mL | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | — | 0.0003未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | — | 0.00005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.05 | — | 0.005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | — | 0.004未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | — | 0.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | — | 0.08未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | 0.1未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | — | 0.0002未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 1，4－ジオキサン | mg/L | 0.05 | — | 0.005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.04 | — | 0.004未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | — | 0.002未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | — | 0.0003未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | — | 0.06未満 | — | — | 0.06未満 | — | — | 0.06未満 | — | — | 0.06未満 | — |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001 | — |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | — | 0.006 | — | — | 0.001 | — | — | 0.002 | — | — | 0.005 | — |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | — | 0.006 | — | — | 0.001 | — | — | 0.002 | — | — | 0.004 | — |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | 0.002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | — | 0.03未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | 0.007 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | — | 5.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | — | 0.005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.1 |
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | mg/L | 300 | — | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | — | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | — | 0.02未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001 | — | 0.000001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | 2－メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001 | — | 0.000001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — |
| 45 | フェノール類 | mg/L | 0.005 | — | 0.0005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 |
| 47 | pH値 | | 5.8～8.6 | 7.21 | 7.16 | 7.18 | 7.19 | 7.24 | 7.23 | 7.26 | 7.21 | 7.25 | 7.31 | 7.29 | 7.26 |
| 48 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 度 | 5 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 51 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| | 基準判定 | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |

令和元年度　水質検査結果　　（平成31年度）

上水道

東部地区

（船屋集会所）

| 番号 | 項目 | 単位 | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 個/mL | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | — | 0.0003未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | — | 0.00005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.05 | — | 0.005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | — | 0.004未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | — | 2.5 | — | — | 2.6 | — | — | 3.0 | — | — | 2.4 | — |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | — | 0.08未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | 0.1未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | — | 0.0002未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 1，4－ジオキサン | mg/L | 0.05 | — | 0.005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.04 | — | 0.004未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | — | 0.002未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | — | 0.0003未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | — | 0.06未満 | — | — | 0.09 | — | — | 0.07 | — | — | 0.06未満 | — |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002 | — | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | — | 0.003 | — | — | 0.001 | — | — | 0.003 | — | — | 0.002 | — |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | — | 0.003 | — | — | 0.001 | — | — | 0.003 | — | — | 0.002 | — |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | 0.006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | — | 0.03未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | 0.019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | — | 6.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | — | 0.005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.2 |
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | mg/L | 300 | — | 59 | — | — | 58 | — | — | 60 | — | — | 60 | — |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | — | 92 | — | — | 113 | — | — | 107 | — | — | 103 | — |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | — | 0.02未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001 | — | 0.000001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | 2－メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001 | — | 0.000001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — |
| 45 | フェノール類 | mg/L | 0.005 | — | 0.0005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 |
| 47 | pH値 | | 5.8～8.6 | 6.54 | 6.49 | 6.57 | 6.50 | 6.50 | 6.53 | 6.55 | 6.58 | 6.57 | 6.65 | 6.59 | 6.61 |
| 48 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 度 | 5 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 51 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| | 基準判定 | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |

令和元年度　水質検査結果　　（平成31年度）

上水道

東予地区

（北星会館）

| 番号 | 項目 | 単位 | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 個/mL | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | — | 0.0003未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | — | 0.00005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.05 | — | 0.005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | — | 0.004未満 | — | — | 0.004未満 | — | — | 0.004未満 | — | — | 0.004未満 | — |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | — | 2.8 | — | — | 2.2 | — | — | 2.4 | — | — | 2.1 | — |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | — | 0.08未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | 0.1未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | — | 0.0002未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 1，4－ジオキサン | mg/L | 0.05 | — | 0.005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.04 | — | 0.004未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | — | 0.002未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | — | 0.0003未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | — | 0.06未満 | — | — | 0.12 | — | — | 0.06 | — | — | 0.06未満 | — |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.002 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | — | 0.006 | — | — | 0.003 | — | — | 0.003 | — | — | 0.003 | — |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | — | 0.006 | — | — | 0.003 | — | — | 0.003 | — | — | 0.003 | — |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | 0.003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | — | 0.03未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | 0.014 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | — | 8.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | — | 0.005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 9.9 | 10.6 | 10.8 | 11.6 | 11.7 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 10.0 | 9.7 |
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | mg/L | 300 | — | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | — | 88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | — | 0.02未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001 | — | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | — | — | — | — | — | — |
| 43 | 2－メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001 | — | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | — | — | — | — | — | — |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — |
| 45 | フェノール類 | mg/L | 0.005 | — | 0.0005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 47 | pH値 | | 5.8～8.6 | 6.57 | 6.61 | 6.57 | 6.57 | 6.61 | 6.55 | 6.58 | 6.33 | 6.57 | 6.60 | 6.71 | 6.69 |
| 48 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 度 | 5 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1 | 0.1未満 | 0.2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 51 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| | 基準判定 | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |

令和元年度　水質検査結果　　（平成31年度）

上水道

東予地区

（庄内公民館）

| 番号 | 項目 | 単位 | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 個/mL | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | — | 0.0003未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | — | 0.00005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.05 | — | 0.005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | — | 0.004未満 | — | — | 0.004未満 | — | — | 0.004未満 | — | — | 0.004未満 | — |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | — | 0.8 | — | — | 1.1 | — | — | 0.9 | — | — | 0.9 | — |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | — | 0.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | 0.1未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | — | 0.0002未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 1，4－ジオキサン | mg/L | 0.05 | — | 0.005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.04 | — | 0.004未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | — | 0.002未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | — | 0.0003未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | — | 0.06未満 | — | — | 0.10 | — | — | 0.07 | — | — | 0.06未満 | — |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | — | 0.002 | — | — | 0.007 | — | — | 0.002 | — | — | 0.001 | — |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | — | 0.003未満 | — | — | 0.004 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | — | 0.001 | — | — | 0.002 | — | — | 0.002 | — | — | 0.002 | — |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | — | 0.009 | — | — | 0.016 | — | — | 0.010 | — | — | 0.008 | — |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | — | 0.002 | — | — | 0.004 | — | — | 0.002 | — | — | 0.001 | — |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | — | 0.004 | — | — | 0.003 | — | — | 0.004 | — | — | 0.004 | — |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | — | 0.003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | — | 0.03未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | 0.005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | — | 5.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | — | 0.005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 2.9 |
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | mg/L | 300 | — | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | — | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | — | 0.02未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001 | — | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | — | — | — | — | — | — |
| 43 | 2－メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001 | — | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | — | — | — | — | — | — |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — |
| 45 | フェノール類 | mg/L | 0.005 | — | 0.0005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.45 | 0.41 | 0.29 | 0.27 | 0.22 | 0.28 | 0.23 | 0.24 | 0.27 |
| 47 | pH値 | | 5.8～8.6 | 7.50 | 7.56 | 7.44 | 7.49 | 7.36 | 7.46 | 7.48 | 7.29 | 7.48 | 7.51 | 7.63 | 7.53 |
| 48 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 度 | 5 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1 | 0.1未満 |
| 51 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| | 基準判定 | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |

令和元年度　水質検査結果　　（平成31年度）

上水道

丹原地区

（林集会所）

| 番号 | 項目 | 単位 | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 個/mL | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0003未満 | — |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00005未満 | — |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.001未満 | — |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.001未満 | — |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.001未満 | — |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.005未満 | — |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | — | 0.004未満 | — | — | 0.004未満 | — | — | 0.004未満 | — | — | 0.004未満 | — |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 3.4 | 5.2 | 5.4 | 4.9 | 4.4 | 3.9 | 4.2 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.08未満 | — |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1未満 | — |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0002未満 | — |
| 15 | 1，4－ジオキサン | mg/L | 0.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.005未満 | — |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.004未満 | — |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.002未満 | — |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0003未満 | — |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.001未満 | — |
| 20 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.001未満 | — |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | — | 0.06未満 | — | — | 0.06未満 | — | — | 0.06未満 | — | — | 0.06未満 | — |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001 | — | — | 0.001 | — | — | 0.001 | — |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | — | 0.002 | — | — | 0.003 | — | — | 0.006 | — | — | 0.004 | — |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | — | 0.002 | — | — | 0.002 | — | — | 0.005 | — | — | 0.003 | — |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.006 | — |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.001未満 | — |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.03未満 | — |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.01 | — |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.1 | — |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.005未満 | — |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 6.5 | 6.2 | 5.9 | 6.5 | 7.0 | 4.7 | 6.5 | 6.4 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 6.0 |
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | mg/L | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 81 | — |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 135 | — |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.02未満 | — |
| 42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001 | — | — | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | — | — | — | — | 0.000001未満 | — |
| 43 | 2－メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001 | — | — | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | — | — | — | — | 0.000001未満 | — |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — |
| 45 | フェノール類 | mg/L | 0.005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0005未満 | — |
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3 | 0.10 | 0.11 | 0.10未満 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| 47 | pH値 | | 5.8～8.6 | 6.79 | 6.84 | 6.85 | 6.85 | 6.87 | 6.82 | 6.87 | 6.64 | 6.89 | 6.88 | 6.92 | 6.93 |
| 48 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 度 | 5 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 51 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| | 基準判定 | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |

令和元年度　水質検査結果　　（平成31年度）

上水道

小松地区

（西条西消防署小松出張所）

| 番号 | 項目 | 単位 | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 個/mL | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0003未満 | — | — | — | — |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00005未満 | — | — | — | — |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | 0.001未満 | — | — | — | — |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | 0.001未満 | — | — | — | — |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | 0.001未満 | — | — | — | — |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.05 | — | — | — | — | — | — | — | 0.005未満 | — | — | — | — |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | — | 0.004未満 | — | — | 0.004未満 | — | — | 0.004未満 | — | — | 0.004未満 | — |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | — | 2.4 | — | — | 2.0 | — | — | 1.6 | — | — | 2.6 | — |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | 0.08未満 | — | — | — | — |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.1未満 | — | — | — | — |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0002未満 | — | — | — | — |
| 15 | 1，4－ジオキサン | mg/L | 0.05 | — | — | — | — | — | — | — | 0.005未満 | — | — | — | — |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.04 | — | — | — | — | — | — | — | 0.004未満 | — | — | — | — |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | — | — | — | — | — | — | — | 0.002未満 | — | — | — | — |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0003未満 | — | — | — | — |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | 0.001未満 | — | — | — | — |
| 20 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | 0.001未満 | — | — | — | — |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | — | 0.06未満 | — | — | 0.16 | — | — | 0.10 | — | — | 0.06未満 | — |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | — | 0.002 | — | — | 0.004 | — | — | 0.003 | — | — | 0.002 | — |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | — | 0.005 | — | — | 0.011 | — | — | 0.009 | — | — | 0.011 | — |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | — | 0.001未満 | — | — | 0.003 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | — | 0.003 | — | — | 0.003 | — | — | 0.006 | — | — | 0.009 | — |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.002 | — | — | — | — |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.004 | — | — | — | — |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | 0.03未満 | — | — | — | — |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.007 | — | — | — | — |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | — | — | — | — | — | — | — | 8.6 | — | — | — | — |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | — | — | — | — | — | — | — | 0.005未満 | — | — | — | — |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 9.8 | 11.8 | 12.9 | 9.2 | 7.0 | 5.2 | 8.5 | 12.4 | 9.6 | 9.4 | 8.4 | 9.1 |
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | mg/L | 300 | — | — | — | — | — | — | — | 49 | — | — | — | — |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | — | — | — | — | — | — | — | 102 | — | — | — | — |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.02未満 | — | — | — | — |
| 42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001 | — | — | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | — | 0.000001未満 | — | — | — | — |
| 43 | 2－メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001 | — | — | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | — | 0.000001未満 | — | — | — | — |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — |
| 45 | フェノール類 | mg/L | 0.005 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0005未満 | — | — | — | — |
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3 | 0.23 | 0.20 | 0.25 | 0.43 | 0.43 | 0.34 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.28 | 0.23 | 0.26 |
| 47 | pH値 | | 5.8～8.6 | 6.56 | 6.44 | 6.44 | 6.53 | 6.58 | 6.44 | 6.46 | 6.35 | 6.45 | 6.73 | 6.50 | 6.59 |
| 48 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 度 | 5 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.4 | 0.1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 51 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| | 基準判定 | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |

令和元年度　水質検査結果　　（平成31年度）

上水道

小松地区

（小松総合支所）

| 番号 | 項目 | 単位 | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 個/mL | 100 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0003未満 | — | — | — | — |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00005未満 | — | — | — | — |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | 0.001未満 | — | — | — | — |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | 0.001未満 | — | — | — | — |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | 0.001未満 | — | — | — | — |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.05 | — | — | — | — | — | — | — | 0.005未満 | — | — | — | — |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | — | 0.004未満 | — | — | 0.004未満 | — | — | 0.004未満 | — | — | 0.004未満 | — |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | — | 2.4 | — | — | 2.8 | — | — | 2.4 | — | — | 2.2 | — |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | 0.09 | — | — | — | — |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.1未満 | — | — | — | — |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0002未満 | — | — | — | — |
| 15 | 1，4－ジオキサン | mg/L | 0.05 | — | — | — | — | — | — | — | 0.005未満 | — | — | — | — |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.04 | — | — | — | — | — | — | — | 0.004未満 | — | — | — | — |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | — | — | — | — | — | — | — | 0.002未満 | — | — | — | — |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0003未満 | — | — | — | — |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | 0.001未満 | — | — | — | — |
| 20 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | 0.001未満 | — | — | — | — |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | — | 0.06未満 | — | — | 0.11 | — | — | 0.06未満 | — | — | 0.06未満 | — |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001 | — | — | 0.001未満 | — |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | — | 0.002 | — | — | 0.002 | — | — | 0.008 | — | — | 0.002 | — |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | — | 0.002 | — | — | 0.002 | — | — | 0.007 | — | — | 0.002 | — |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.006 | — | — | — | — |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.006 | — | — | — | — |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | 0.03未満 | — | — | — | — |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.020 | — | — | — | — |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | — | — | — | — | — | — | — | 7.7 | — | — | — | — |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | — | — | — | — | — | — | — | 0.005未満 | — | — | — | — |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 7.6 | 8.3 | 8.5 | 9.1 | 8.4 | 4.9 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 6.9 |
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | mg/L | 300 | — | — | — | — | — | — | — | 45 | — | — | — | — |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | — | — | — | — | — | — | — | 108 | — | — | — | — |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.02未満 | — | — | — | — |
| 42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001 | — | — | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | — | 0.000001未満 | — | — | — | — |
| 43 | 2－メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001 | — | — | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | — | 0.000001未満 | — | — | — | — |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — |
| 45 | フェノール類 | mg/L | 0.005 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0005未満 | — | — | — | — |
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 47 | pH値 | | 5.8～8.6 | 6.31 | 6.38 | 6.45 | 6.33 | 6.45 | 6.33 | 6.38 | 6.19 | 6.42 | 6.39 | 6.36 | 6.45 |
| 48 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 度 | 5 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 51 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| | 基準判定 | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |

令和元年度　水質検査結果　　（平成31年度）

簡易水道

港新地地区

（浄化センター）

| 番号 | 項目 | 単位 | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 個/mL | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | — | 0.0003未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | — | 0.00005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.05 | — | 0.005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | — | 0.004未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | — | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | — | 0.08未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | 0.1未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | — | 0.0002未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 1，4－ジオキサン | mg/L | 0.05 | — | 0.005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.04 | — | 0.004未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | — | 0.002未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | — | 0.0003未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | — | 0.06未満 | — | — | 0.06未満 | — | — | 0.06未満 | — | — | 0.06未満 | — |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.002 | — |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | — | 0.003 | — | — | 0.001 | — | — | 0.002 | — | — | 0.009 | — |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | — | 0.003 | — | — | 0.001 | — | — | 0.002 | — | — | 0.007 | — |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | 0.002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | — | 0.03未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | 0.005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | — | 5.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | — | 0.005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.5 |
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | mg/L | 300 | — | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | — | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | — | 0.02未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001 | — | 0.000001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | 2－メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001 | — | 0.000001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — |
| 45 | フェノール類 | mg/L | 0.005 | — | 0.0005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 |
| 47 | pH値 | | 5.8～8.6 | 7.78 | 7.87 | 7.94 | 7.98 | 8.02 | 7.98 | 7.97 | 7.96 | 7.87 | 7.85 | 7.81 | 7.83 |
| 48 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 度 | 5 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 51 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| | 基準判定 | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |

令和元年度　水質検査結果　　（平成31年度）

簡易水道

中野地区

（神戸公園）

| 番号 | 項目 | 単位 | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 個/mL | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | — | 0.0003未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | — | 0.00005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.05 | — | 0.005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | — | 0.004未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | — | 0.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | — | 0.08未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | 0.1未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | — | 0.0002未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 1，4－ジオキサン | mg/L | 0.05 | — | 0.005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.04 | — | 0.004未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | — | 0.002未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | — | 0.0003未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | — | 0.06未満 | — | — | 0.06未満 | — | — | 0.06未満 | — | — | 0.06未満 | — |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001 | — | — | 0.001未満 | — |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | — | 0.001 | — | — | 0.001 | — | — | 0.001 | — | — | 0.001 | — |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | — | 0.006 | — | — | 0.004 | — | — | 0.005 | — | — | 0.005 | — |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | — | 0.001 | — | — | 0.001 | — | — | 0.001 | — | — | 0.001 | — |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | — | 0.004 | — | — | 0.002 | — | — | 0.002 | — | — | 0.003 | — |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | — | 0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | — | 0.03未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | 0.005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | — | 2.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | — | 0.005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 3.0 |
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | mg/L | 300 | — | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | — | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | — | 0.02未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001 | — | 0.000001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | 2－メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001 | — | 0.000001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — |
| 45 | フェノール類 | mg/L | 0.005 | — | 0.0005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.17 |
| 47 | pH値 | | 5.8～8.6 | 7.56 | 7.56 | 7.58 | 7.56 | 7.54 | 7.52 | 7.58 | 7.56 | 7.59 | 7.65 | 7.64 | 7.65 |
| 48 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 度 | 5 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 51 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| | 基準判定 | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |

令和元年度　水質検査結果　　（平成31年度）

簡易水道
丹原地区
（中川公民館）

| 番号 | 項目 | 単位 | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 個/mL | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0003未満 | — |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00005未満 | — |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.001未満 | — |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.001未満 | — |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.001未満 | — |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.005未満 | — |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | — | 0.004未満 | — | — | 0.004未満 | — | — | 0.004未満 | — | — | 0.004未満 | — |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 4.2 | 3.1 | 3.5 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.4 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.08未満 | — |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1未満 | — |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0002未満 | — |
| 15 | 1，4－ジオキサン | mg/L | 0.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.005未満 | — |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.004未満 | — |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.002未満 | — |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0003未満 | — |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.001未満 | — |
| 20 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.001未満 | — |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | — | 0.06未満 | — | — | 0.17 | — | — | 0.06未満 | — | — | 0.06未満 | — |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | — | 0.001未満 | — | — | 0.002 | — | — | 0.001 | — | — | 0.001 | — |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | — | 0.002 | — | — | 0.004 | — | — | 0.004 | — | — | 0.004 | — |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | — | 0.002 | — | — | 0.002 | — | — | 0.003 | — | — | 0.003 | — |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.01 | — |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.001 | — |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.03未満 | — |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.017 | — |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.2 | — |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.005未満 | — |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 6.1 | 7.6 | 8.3 | 7.0 | 6.4 | 4.3 | 6.0 | 7.0 | 7.9 | 7.3 | 6.6 | 6.4 |
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | mg/L | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 | — |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 119 | — |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.02未満 | — |
| 42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001 | — | — | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | — | — | — | — | 0.000001未満 | — |
| 43 | 2－メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001 | — | — | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | — | — | — | — | 0.000001未満 | — |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — |
| 45 | フェノール類 | mg/L | 0.005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0005未満 | — |
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |
| 47 | pH値 | | 5.8～8.6 | 6.74 | 6.76 | 6.73 | 6.72 | 6.63 | 6.64 | 6.70 | 6.55 | 6.81 | 6.85 | 6.81 | 6.83 |
| 48 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 度 | 5 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 51 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| | 基準判定 | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |

令和元年度　水質検査結果　　（平成31年度）

簡易水道
丹原地区
（志河川ﾀﾞﾑ公衆ﾄｲﾚ）

| 番号 | 項目 | 単位 | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 個/mL | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0003未満 | — |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00005未満 | — |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.001未満 | — |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.001未満 | — |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.001未満 | — |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.005未満 | — |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | — | 0.004未満 | — | — | 0.004未満 | — | — | 0.004未満 | — | — | 0.004未満 | — |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.6 | — |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.08未満 | — |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1未満 | — |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0002未満 | — |
| 15 | 1，4－ジオキサン | mg/L | 0.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.005未満 | — |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.004未満 | — |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.002未満 | — |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0003未満 | — |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.001未満 | — |
| 20 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.001未満 | — |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | — | 0.06未満 | — | — | 0.1 | — | — | 0.06未満 | — | — | 0.06未満 | — |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | — | 0.004 | — | — | 0.011 | — | — | 0.003 | — | — | 0.004 | — |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | — | 0.003未満 | — | — | 0.006 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003 | — |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | — | 0.001未満 | — | — | 0.003 | — | — | 0.001 | — | — | 0.002 | — |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | — | 0.009 | — | — | 0.025 | — | — | 0.01 | — | — | 0.013 | — |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | — | 0.003未満 | — | — | 0.005 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003 | — |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | — | 0.002 | — | — | 0.006 | — | — | 0.002 | — | — | 0.002 | — |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | — | 0.003 | — | — | 0.005 | — | — | 0.004 | — | — | 0.005 | — |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.001未満 | — |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.003 | — |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.03未満 | — |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.005未満 | — |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.005未満 | — |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 4.1 |
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | mg/L | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | — |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | — |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.02未満 | — |
| 42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001 | — | — | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | — | — | — | — | 0.000001未満 | — |
| 43 | 2－メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001 | — | — | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | — | — | — | — | 0.000001未満 | — |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — |
| 45 | フェノール類 | mg/L | 0.005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0005未満 | — |
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3 | 0.26 | 0.24 | 0.40 | 0.39 | 0.42 | 0.31 | 0.29 | 0.22 | 0.28 | 0.26 | 0.34 | 0.4 |
| 47 | pH値 | | 5.8～8.6 | 7.34 | 7.44 | 7.50 | 7.40 | 7.33 | 7.42 | 7.52 | 7.22 | 7.40 | 7.41 | 7.39 | 7.37 |
| 48 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 度 | 5 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1 | 0.1未満 | 0.3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 51 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| | 基準判定 | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |

令和元年度　水質検査結果　　（平成31年度）

専用水道
西ひうち
（港湾管理事務所）

| 番号 | 項目 | 単位 | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 個/mL | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | — | 0.0003未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | — | 0.00005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.05 | — | 0.005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | — | 0.004未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | — | 1.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | — | 0.08未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | 0.1未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | — | 0.0002未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 1，4－ジオキサン | mg/L | 0.05 | — | 0.005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.04 | — | 0.004未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | — | 0.002未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | — | 0.0003未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | — | 0.06未満 | — | — | 0.06未満 | — | — | 0.06未満 | — | — | 0.06未満 | — |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.005 | — | — | 0.002 | — |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | — | 0.005 | — | — | 0.003 | — | — | 0.003 | — | — | 0.003 | — |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | — | 0.005 | — | — | 0.003 | — | — | 0.003 | — | — | 0.003 | — |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | 0.005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | — | 0.03未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0 | — | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | — | 39.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | — | 0.005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 115.2 | 125.2 | 125.6 | 124.9 | 132.6 | 124.1 | 120.1 | 115.0 | 118.5 | 119.9 | 118.4 | 118.1 |
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | mg/L | 300 | — | 151 | — | — | 156 | — | — | 154 | — | — | 159 | — |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | — | 315 | — | — | 408 | — | — | 372 | — | — | 353 | — |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | — | 0.02未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001 | — | 0.000001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | 2－メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001 | — | 0.000001未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — |
| 45 | フェノール類 | mg/L | 0.005 | — | 0.0005未満 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 |
| 47 | pH値 | | 5.8～8.6 | 6.80 | 6.77 | 6.78 | 6.82 | 6.84 | 6.84 | 6.87 | 6.84 | 6.87 | 6.94 | 6.92 | 6.86 |
| 48 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 度 | 5 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 51 | 濁度 | 度 | 2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| | 基準判定 | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |