

No	学校名	No	建物区分	建築年	面積(㎡)	構造区分 非木造	構造区分 木造	階数	西条市耐震 補強状況	国基準 耐震診断数値・耐震改修状況 (改)：改修後数値示す			
										耐震診断状況	I s値	改修済 棟数	改修残 棟数
1	西条小学校	1	校舎	S46	1,097	R		3	－	○	0.82 _(改)	1	－
		2	校舎	S46	1,488	R		3	－	○	0.82 _(改)	1	－
		3	体育館	S52	725	S		1	○	○	0.71 _(改)	1	－
		4	校舎	H2	1,810	R		3	－	－	－	－	－
		5	校舎	H21	672		W	2	－	－	－	－	－
2	神拝小学校	6	校舎	S50	1,676	R		4	－	○	0.78 _(改)	1	－
		7	校舎	S50	2,010	R		4	－	○	0.78 _(改)	1	－
		8	体育館	S53	945	S		1	－	○	0.72 _(改)	1	－
		9	校舎	S57	520	R		4	－	－	－	－	－
		10	校舎	H17	1,737	R		3	－	－	－	－	－
		11	校舎	H17	491	S		1	－	－	－	－	－
3	玉津小学校	12	校舎	S41	713	R		3	○	○	0.39	－	1
		13	校舎	S41	1,277	R		3	○	○	0.39	－	1
		14	体育館	S58	612	S		1	－	－	－	－	－
		15	校舎	S56	1,314	R		3	○	○	0.53	－	1
		16	校舎	H27	216	R		2	－	－	－	－	－
		17	校舎	H27	636		W	2	－	－	－	－	－
4	飯岡小学校	18	校舎	S48	1,154	R		3	○	○	0.71 _(改)	1	－
		19	校舎	S48	1,094	R		3	○	○	0.71 _(改)	1	－
		20	校舎	S48	390	R		3	○	○	0.71 _(改)	1	－
		21	体育館	S51	540	S		1	－	○	0.79 _(改)	1	－
		22	校舎	S56	1,668	R		4	○	○	0.32	－	1
		23	校舎	S55	390	R		3	○	○	0.64	－	1
		24	体育館	S62	919	S		1	－	－	－	－	－
5	大町小学校	25	校舎	S40	1,200	R		3	○	○	0.32	－	1
		26	体育館	S54	945	S		1	－	○	0.82 _(改)	1	－
		27	校舎	S54	2,996	R		3	○	○	0.81 _(改)	1	－
		28	校舎	S60	334	R		3	－	－	－	－	－
		29	校舎	S60	720	R		4	－	－	－	－	－
6	神戸小学校	30	体育館	S57	540	S		1	－	－	－	－	－
		31	校舎	S54	2,566	R		4	○	○	0.52	－	1
		32	校舎	S59	360	R		4	－	－	－	－	－
7	禎瑞小学校	33	校舎	S54	1,140	R		3	○	○	0.61	－	1
		34	体育館	S56	532	S		1	－	○	0.71 _(改)	1	－
		35	校舎	H3	805	R		3	－	－	－	－	－
8	橘小学校	36	校舎	S55	1,670	R		4	○	○	0.3	－	1
		37	校舎	S58	180	R		2	－	－	－	－	－
		38	体育館	S55	532	S		1	－	○	0.72 _(改)	1	－
9	氷見小学校	39	体育館	S54	532	S		1	－	○	0.71 _(改)	1	－
		40	校舎	S54	2,656	R		4	○	○	0.43	－	1
10	壬生川小学校	41	校舎	S55	2,441	R		3	○	○	0.59	－	1
		42	校舎	S60	1,104	R		3	－	－	－	－	－
		43	校舎	S60	455	R		1	－	－	－	－	－
		44	体育館	S60	840	S		1	－	－	－	－	－
11	多賀小学校	45	校舎	S54	1,368	R		2	○	○	0.73	1	－
		46	校舎	S58	1,667	R		3	－	－	－	－	－
		47	体育館	S58	682	R		1	－	－	－	－	－
12	周布小学校	48	校舎	S61	3,000	R		3	－	－	－	－	－
		49	体育館	H10	894	R		1	－	－	－	－	－
13	吉井小学校	50	体育館	S52	556	R		1	○	○	0.78 _(改)	1	－
		51	校舎	H3	2,214	R		2	－	－	－	－	－
		52	校舎	H3	716	R		2	－	－	－	－	－
14	国安小学校	53	校舎	S57	2,226	R		3	－	－	－	－	－
		54	校舎	S57	1,310	R		3	－	－	－	－	－
		55	体育館	H元	840	R		1	－	－	－	－	－
15	吉岡小学校	56	体育館	S53	537	S		1	－	○	0.98 _(改)	1	－
		57	校舎	H4	1,285	R		2	－	－	－	－	－
		58	校舎	H4	855	R		2	－	－	－	－	－
16	三芳小学校	59	体育館	S48	519	S		1	－	○	0.93 _(改)	1	－
		60	校舎	S62	2,140	R		3	－	－	－	－	－
17	楠河小学校	61	体育館	S46	550	S		1	－	○	0.71 _(改)	1	－
		62	校舎	S51	1,079	R		2	○	○	0.79	1	－
		63	校舎	S58	2,180	R		3	－	－	－	－	－
18	庄内小学校	64	校舎	S56	1,796	R		3	○	○	0.54	－	1
		65	体育館	S56	554	S		1	－	○	0.72 _(改)	1	－
19	丹原小学校	66	校舎	S51	1,962	R		3	○	○	0.72 _(改)	1	－
		67	校舎	S51	1,454	R		3	○	○	0.72 _(改)	1	－
		68	校舎	S56	502	R		3	○	○	0.71 _(改)	1	－
		69	体育館	S52	1,376	S		2	－	○	0.88 _(改)	1	－
20	徳田小学校	70	校舎	S55	1,776	R		3	○	○	0.5	－	1
		71	体育館	S55	543	S		1	－	○	0.78 _(改)	1	－

No	学校名	No	建物区分	建築年	面積(㎡)	構造区分 非木造	構造区分 木造	階数	西条市耐震 補強状況	国基準 耐震診断数値・耐震改修状況 (改)：改修後数値示す			
										耐震診断状況	I s値	改修済 棟数	改修残 棟数
21	田滝小学校	72	校舎	H元	952	R		2	－	－	－	－	－
		73	体育館	H元	540	S		1	－	－	－	－	－
22	田野小学校	74	校舎	S60	2,327	R		3	－	－	－	－	－
		75	体育館	H08	825	R		1	－	－	－	－	－
23	中川小学校	76	校舎	S59	1,465	R		3	－	－	－	－	－
		77	校舎	S59	1,260	R		3	－	－	－	－	－
		78	体育館	S59	864	S		1	－	－	－	－	－
24	小松小学校	79	校舎	S55	2,420	R		4	○	○	0.71 _(R改)	－	1
		80	校舎	S55	2,170	R		4	○	○	0.71 _(R改)	－	1
		81	体育館	S55	1,022	S		2	－	○	1.27 _(改)	1	－
25	石根小学校	82	体育館	S55	703	S		1	－	○	0.7 _(改)	1	－
		83	校舎	S57	2,235	R		3	－	－	－	－	－
		84	校舎	H11	400	R		2	－	－	－	－	－
1	西条東中学校	1	校舎	S54	2,636	R		4	○	○	0.45	－	1
		2	校舎	S59	1,652	R		3	－	－	－	－	－
		3	校舎	H15	293	S		1	－	－	－	－	－
		4	体育施設	H03	452	S		1	－	－	－	－	－
		5	体育館	S63	1,028	S		1	－	－	－	－	－
2	西条北中学校	6	校舎	S36	347	S他		1	○	○	0.27	－	1
		7	校舎	S52	2,984	R		4	○	○	0.88 _(改)	1	－
		8	校舎	S56	1,720	R		4	○	○	0.34	－	1
		9	校舎	S61	809	R		3	－	－	－	－	－
		10	体育施設	H04	459	S		1	－	－	－	－	－
		11	体育館	H29	1,742		W	2	－	－	－	－	－
3	西条南学校	12	校舎	S42	2,110	R		4	○	○	0.33	－	1
		13	校舎	S41	3,028	R		4	○	○	0.29	－	1
		14	体育施設	H03	474	S		2	－	－	－	－	－
		15	体育館	H30	1,548		W	2	－	－	－	－	－
4	西条西中学校	16	校舎	S53	2,632	R		4	○	○	0.46	－	1
		17	校舎	S58	695	R		2	－	－	－	－	－
		18	校舎	S58	288	S		1	－	－	－	－	－
		19	体育施設	H07	454	S		1	－	－	－	－	－
		20	体育館	R01	1,546	R・W		2	－	－	－	－	－
5	東予東中学校	21	校舎	S45	2,784	R		4	○	○	0.32	－	1
		22	校舎	S45	2,179	R		4	○	○	0.29	－	1
		23	校舎	S46	251	R		2	○	○	0.2	－	1
		24	校舎	S50	311	R		3	○	○	0.25	－	1
		25	体育館	S47	1,445	R		2	－	○	0.75 _(改)	1	－
		26	校舎	H11	310	S		1	－	－	－	－	－
6	東予西中学校	27	校舎	H02	2,280	R		2	－	－	－	－	－
		28	校舎	H02	1,206	R		3	－	－	－	－	－
		29	校舎	H02	264	R		1	－	－	－	－	－
		30	体育施設	S55	207	S		1	－	○	0.78 _(改)	1	－
		31	体育館	S41	720	S		1	－	○	0.73 _(改)	1	－
7	河北中学校	32	校舎	S63	3,046	R		3	－	－	－	－	－
		33	校舎	S63	758	R		2	－	－	－	－	－
		34	校舎	S63	266	R		1	－	－	－	－	－
		35	体育施設	S53	205	S		1	－	○	1.02 _(改)	1	－
		36	体育館	S59	1,107	R		2	－	－	－	－	－
8	丹原東中学校	37	校舎	H09	3,603	R		3	－	－	－	－	－
		38	校舎	H09	1,331	R		2	－	－	－	－	－
		39	体育施設	S56	270	S		1	－	○	0.73 _(改)	1	－
		40	体育館	H10	1,378	R		2	－	－	－	－	－
9	丹原西中学校	41	校舎	H12	3,585	R		3	－	－	－	－	－
		42	体育施設	H12	214	S		1	－	－	－	－	－
		43	体育館	H12	1,083	R		1	－	－	－	－	－
10	小松中学校	44	校舎	H03	1,382	R		2	－	－	－	－	－
		45	校舎	H16	3,685	R		3	－	－	－	－	－
		46	体育館	H17	1,631	R・W		2	－	－	－	－	－
学校施設構造区分 合計						126	4	国基準耐震改修 合計			35	25	