

防火管理者を選任しなければならない対象物

防火管理者を選任しなければならない対象物は、その防火対象物に出入りし、勤務し、又は居住する者の数（収容人員）によって決まります。（消防法第8条第1項、同施行令別表第1条の2第3項）。

また、対象物の規模により「甲種防火対象物」「乙種防火対象物」と区分され、甲種防火対象物には甲種防火管理講習の課程を修了した者等を、乙種防火対象物には、乙種、又は甲種防火管理講習の課程を修了した者等を、それぞれ選任することになります。

防火対象物の区分ごとにまとめた選任の必要な対象物の一覧表です。

※ 特定防火対象物は黄色 非特定防火対象物は白色

消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物の区分		甲種防火対象物	乙種防火対象物	選任を要する収容人員
(1)	イ 劇場、映画館、演芸場または観覧場	300 m ²	300 m ²	30人
	ロ 公会堂又は集会場	以上	未満	以上
(2)	イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの	300 m ² 以上	300 m ² 未満	30人 以上
	ロ 遊技場又はダンスホール			
	ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗（(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。）その他これに類するものとして総務省令で定めるもの			
	ニ カラオケボックス等			
(3)	イ 待合、料理店その他これらに類するもの	300 m ²	300 m ²	30人
	ロ 飲食店	以上	未満	以上
(4)	百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場	300 m ² 以上	300 m ² 未満	30人 以上
(5)	イ 旅館、ホテル又は宿泊所	300 m ² 以上	300 m ² 未満	30人 以上
	ロ 寄宿舍、下宿又は共同住宅	500 m ² 以上	500 m ² 未満	50人 以上
(6)	イ 病院、診療所又は助産所	300 m ² 以上	300 m ² 未満	30人 以上
	ロ 老人短所施設、特別養護老人ホーム等	面積に関わらず		10人以上
	ハ 老人デイサービスセンター、児童養護施設等	300 m ²	300 m ²	30人
	ニ 幼稚園、特別支援学校	以上	未満	以上

(7)	小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの	500 m ² 以上	500 m ² 未満	50 人 以上
(8)	図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの	500 m ² 以上	500 m ² 未満	50 人 以上
(9)	イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの	300 m ² 以上	300 m ² 未満	30 人 以上
	ロ イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場	500 m ² 以上	500 m ² 未満	50 人 以上
(10)	車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場（旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る。）	500 m ² 以上	500 m ² 未満	50 人 以上
(11)	神社、寺院、協会その他これらに類するもの	500 m ² 以上	500 m ² 未満	50 人 以上
(12)	イ 工場又は作業場	500 m ² 以上	500 m ² 未満	50 人 以上
	ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ	500 m ² 以上	500 m ² 未満	50 人 以上
(13)	イ 自動車車庫又は駐車場	500 m ² 以上	500 m ² 未満	50 人 以上
	ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫	500 m ² 以上	500 m ² 未満	50 人 以上
(14)	倉庫	500 m ² 以上	500 m ² 未満	50 人 以上
(15)	前各号に該当しない事業場	500 m ² 以上	500 m ² 未満	50 人 以上
(16)	イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの	300 m ² 以上	300 m ² 未満	30 人 以上
	ロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物	500 m ² 以上	500 m ² 未満	50 人 以上
(17)	文化財保護法（昭和二十五年 法律第二百十四号）の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律（昭和八年法律第四十三号）の規定によって重要美術品として認定された建築物	500 m ² 以上	500 m ² 未満	50 人 以上

（注）甲種防火対象物でその管理について権原が分かれている場合において、当該部分の収容人員が特定用途にあつては30人未満、非特定にあつては50人未満であるものについては、甲種又は乙種防火管理講習の課程を修了した者とする事ができる。