令和7年度　水質検査結果

上水道

西条西部地区

（禎瑞下集会所）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0									
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	0.7	—									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.08未満	—									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—									
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	—	0.004未満	—									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0003未満	—									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—									
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—									
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—									
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—									
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—									
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—									
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—									
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—									
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.001未満	—									
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—									
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.002	—									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.002	—									
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—									
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.005未満	—									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	2.6	—									
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—									
38	塩化物イオン	mg/L	200	2.8	2.8	2.8									
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	—	40	—									
40	蒸発残留物	mg/L	500	—	48	—									
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—									
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—									
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—									
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—									
45	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—									
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
47	pH値		5.8～8.6	7.8	7.8	7.8									
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
	基準判定			適合	適合	適合									

令和7年度　水質検査結果

上水道

西条西部地区

（難波集会所）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0									
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	0.9	—									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.08未満	—									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—									
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	—	0.004未満	—									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0003未満	—									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—									
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—									
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—									
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—									
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—									
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.002	—									
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—									
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—									
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.002	—									
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—									
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.001未満	—									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.001	—									
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—									
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.005未満	—									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	2.8	—									
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—									
38	塩化物イオン	mg/L	200	3.3	3.1	3.1									
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	—	40	—									
40	蒸発残留物	mg/L	500	—	45	—									
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—									
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—									
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—									
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—									
45	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—									
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
47	pH値		5.8～8.6	7.3	7.3	7.3									
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
	基準判定			適合	適合	適合									

令和7年度　水質検査結果

上水道

西条東部地区

(ｵﾚﾝｼﾞﾊｲﾂ集会所)

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0									
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	0.8	—									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.08未満	—									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—									
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	—	0.004未満	—									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0003未満	—									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—									
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—									
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—									
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—									
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—									
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.001	—									
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—									
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—									
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.001	—									
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—									
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.002	—									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.001	—									
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—									
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.005	—									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	5.0	—									
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—									
38	塩化物イオン	mg/L	200	3.2	3.2	3.2									
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	—	38	—									
40	蒸発残留物	mg/L	500	—	51	—									
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—									
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—									
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—									
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—									
45	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—									
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.1未満	0.1	0.1未満									
47	pH値		5.8～8.6	7.2	7.2	7.2									
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
	基準判定			適合	適合	適合									

令和7年度　水質検査結果

上水道

西条東部地区

（東ひうち公園）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0									
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	2.4	—									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.08未満	—									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—									
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	—	0.004未満	—									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0003未満	—									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—									
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—									
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—									
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—									
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—									
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.002	—									
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—									
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—									
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.002	—									
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—									
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.002	—									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.001未満	—									
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—									
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.011	—									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	5.6	—									
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—									
38	塩化物イオン	mg/L	200	5.5	5.3	5.2									
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	—	53	—									
40	蒸発残留物	mg/L	500	—	87	—									
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—									
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—									
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—									
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—									
45	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—									
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.1	0.1	0.1未満									
47	pH値		5.8～8.6	6.5	6.5	6.5									
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
	基準判定			適合	適合	適合									

令和7年度　水質検査結果

上水道

港新地地区

（港新地真空ポンプ場）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0									
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001	—									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	0.4	—									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.08未満	—									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—									
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	—	0.004未満	—									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0003未満	—									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—									
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—									
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—									
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—									
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—									
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.003	—									
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—									
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—									
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.003	—									
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—									
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.001未満	—									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.003	—									
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—									
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.005未満	—									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	4.9	—									
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—									
38	塩化物イオン	mg/L	200	2.6	2.6	2.5									
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	—	28	—									
40	蒸発残留物	mg/L	500	—	39	—									
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—									
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—									
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—									
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—									
45	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—									
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
47	pH値		5.8～8.6	7.8	7.8	7.8									
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
	基準判定			適合	適合	適合									

令和7年度　水質検査結果

上水道

中野地区

（神戸公園）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0									
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	0.4	—									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.08未満	—									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—									
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	—	0.004未満	—									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0003未満	—									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—									
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—									
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.002	—									
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—									
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.002	—									
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.007	—									
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—									
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.003	—									
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.001未満	—									
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—									
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.001未満	—									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.003	—									
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—									
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.005	—									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	2.3	—									
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—									
38	塩化物イオン	mg/L	200	3.2	3.0	2.7									
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	—	35	—									
40	蒸発残留物	mg/L	500	—	45	—									
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—									
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—									
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—									
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—									
45	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—									
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.2	0.2	0.2									
47	pH値		5.8～8.6	7.6	7.5	7.5									
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
	基準判定			適合	適合	適合									

令和7年度　水質検査結果

上水道

ひうち地区

（港湾管理事務所）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0									
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	1.8	—									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.08未満	—									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—									
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	—	0.004未満	—									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.004	—									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0003未満	—									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—									
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—									
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—									
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—									
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—									
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—									
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—									
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—									
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.001未満	—									
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—									
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.006	—									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.001	—									
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—									
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.010	—									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	44.5	—									
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—									
38	塩化物イオン	mg/L	200	134.9	133.1	139.0									
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	—	132	—									
40	蒸発残留物	mg/L	500	—	371	—									
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—									
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—									
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—									
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—									
45	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—									
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
47	pH値		5.8～8.6	6.9	6.8	6.8									
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
	基準判定			適合	適合	適合									

令和7年度　水質検査結果

上水道

東予地区

（上市配水池）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0									
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.002	—									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	2.3	—									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.1	—									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—									
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	—	0.004未満	—									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0003未満	—									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—									
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—									
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—									
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—									
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001	—									
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.004	—									
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—									
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—									
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.003	—									
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—									
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.001	—									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.001	—									
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—									
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.008	—									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	8.0	—									
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—									
38	塩化物イオン	mg/L	200	10.4	11.0	11.7									
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	—	52	—									
40	蒸発残留物	mg/L	500	—	89	—									
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—									
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	0.000001未満									
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—									
45	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—									
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.1	0.1	0.1									
47	pH値		5.8～8.6	6.6	6.7	6.5									
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
	基準判定			適合	適合	適合									

令和7年度　水質検査結果

上水道

東予地区

（庄内公民館）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0									
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	0.8	—									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.23	—									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—									
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	—	0.004未満	—									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0003未満	—									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—									
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—									
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.003	—									
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.004	—									
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001	—									
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.009	—									
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—									
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.002	—									
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.003	—									
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—									
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.001	—									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.004	—									
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—									
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.005	—									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	4.4	—									
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—									
38	塩化物イオン	mg/L	200	3.1	3.1	3.2									
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	—	31	—									
40	蒸発残留物	mg/L	500	—	49	—									
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—									
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	0.000001未満									
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—									
45	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—									
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.3	0.3	0.3									
47	pH値		5.8～8.6	7.5	7.6	7.5									
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	度	5	0.2	0.1	0.2									
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
	基準判定			適合	適合	適合									

令和7年度　水質検査結果

上水道

丹原東部地区

（林集会所）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0									
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	—	—									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	—	—									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	—	—									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	—									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	4.4	4.3	4.2									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	—	—									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	—	—									
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	—	—									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	—	—	—									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	—	—									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	—									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	—									
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—	—	—									
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—									
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—									
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—									
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—									
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—									
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.001	—									
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—									
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—									
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.001	—									
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—									
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	—	—									
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	—	—									
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	—	—									
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	—	—									
38	塩化物イオン	mg/L	200	5.6	5.6	5.8									
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	—	78	—									
40	蒸発残留物	mg/L	500	—	151	—									
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	—	—									
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満									
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—									
45	フェノール類	mg/L	0.005	—	—	—									
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.1	0.1	0.1									
47	pH値		5.8～8.6	6.7	6.8	6.6									
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
	基準判定			適合	適合	適合									

令和7年度　水質検査結果

上水道

丹原西部地区

（中川公民館）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0									
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	—	—									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	—	—									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	—	—									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	—									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	2.9	3.2	3.3									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	—	—									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	—	—									
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	—	—									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	—	—	—									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	—	—									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	—									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	—									
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—	—	—									
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—									
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—									
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—									
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—									
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001	—									
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.003	—									
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—									
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—									
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.002	—									
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—									
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	—	—									
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	—	—									
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	—	—									
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	—	—									
38	塩化物イオン	mg/L	200	7.7	6.9	6.3									
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	—	68	—									
40	蒸発残留物	mg/L	500	—	125	—									
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	—	—									
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満									
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—									
45	フェノール類	mg/L	0.005	—	—	—									
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.2	0.1	0.2									
47	pH値		5.8～8.6	6.7	6.7	6.6									
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
	基準判定			適合	適合	適合									

令和7年度　水質検査結果

上水道

丹原西部地区

（志河川ﾀﾞﾑ公衆ﾄｲﾚ）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0									
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	—	—									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	—	—									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	—	—									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	—									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	—	—									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	—	—									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	—	—									
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	—	—									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	—	—	—									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	—	—									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	—									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	—									
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—	—	—									
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—									
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—									
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.009	—									
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.009	—									
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001	—									
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.016	—									
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.008	—									
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.002	—									
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.004	—									
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—									
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	—	—									
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	—	—									
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	—	—									
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	—	—									
38	塩化物イオン	mg/L	200	4.3	4.3	4.0									
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	—	—	—									
40	蒸発残留物	mg/L	500	—	—	—									
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	—	—									
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満									
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—									
45	フェノール類	mg/L	0.005	—	—	—									
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.3	0.5	0.4									
47	pH値		5.8～8.6	7.4	7.4	7.3									
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	度	5	0.2	0.1未満	0.3									
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
	基準判定			適合	適合	適合									

令和7年度　水質検査結果

上水道

小松地区

（西条西消防署小松出張所）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0									
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	—	—									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	—	—									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	2.0	—									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	—	—									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	—	—									
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	—	—									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	—	—	—									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	—	—									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	—									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	—									
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—	—	—									
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—									
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—									
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001	—									
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—									
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.005	—									
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.013	—									
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—									
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.003	—									
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.004	—									
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—									
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	—	—									
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	—	—									
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	—	—									
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	—	—									
38	塩化物イオン	mg/L	200	11.7	9.5	9.4									
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	—	—	—									
40	蒸発残留物	mg/L	500	—	86	—									
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	—	—									
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満									
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—									
45	フェノール類	mg/L	0.005	—	—	—									
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.4	0.4	0.4									
47	pH値		5.8～8.6	6.7	6.7	6.5									
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	度	5	0.2	0.1未満	0.2									
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
	基準判定			適合	適合	適合									

令和7年度　水質検査結果

上水道

小松地区

（北川農村公園）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0									
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	—	—									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	—	—									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	2.1	—									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	—	—									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	—	—									
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	—	—									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	—	—	—									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	—	—									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	—									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	—									
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—	—	—									
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—									
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—									
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—									
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—									
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001	—									
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.002	—									
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.003	—									
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—									
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—									
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.002	—									
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—									
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	—	—									
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	—	—									
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	—	—									
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	—	—									
38	塩化物イオン	mg/L	200	7.0	7.8	7.2									
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	—	—	—									
40	蒸発残留物	mg/L	500	—	—	—									
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	—	—									
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満									
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—									
45	フェノール類	mg/L	0.005	—	—	—									
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.2	0.2	0.2									
47	pH値		5.8～8.6	6.4	6.5	6.3									
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	度	5	0.2	0.1未満	0.1未満									
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
	基準判定			適合	適合	適合									