令和8年度　水質検査結果

上水道

西条西部地区

（禎瑞下集会所）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0											
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—											
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	—											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	—											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—											
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—											
21	塩素酸	mg/L	0.6	—											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—											
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—											
26	臭素酸	mg/L	0.01	—											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—											
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—											
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—											
38	塩化物イオン	mg/L	200	3.0											
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	—											
40	蒸発残留物	mg/L	500	—											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—											
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—											
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—											
45	フェノール類	mg/L	0.005	—											
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.1未満											
47	pH値		5.8～8.6	7.6											
48	味		異常でないこと	異常なし											
49	臭気		異常でないこと	異常なし											
50	色度	度	5	0.1未満											
51	濁度	度	2	0.1未満											
	基準判定			適合											

令和8年度　水質検査結果

上水道

西条西部地区

（難波集会所）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0											
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—											
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	—											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	—											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—											
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—											
21	塩素酸	mg/L	0.6	—											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—											
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—											
26	臭素酸	mg/L	0.01	—											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—											
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—											
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—											
38	塩化物イオン	mg/L	200	3.2											
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	—											
40	蒸発残留物	mg/L	500	—											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—											
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—											
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—											
45	フェノール類	mg/L	0.005	—											
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.1未満											
47	pH値		5.8～8.6	7.1											
48	味		異常でないこと	異常なし											
49	臭気		異常でないこと	異常なし											
50	色度	度	5	0.1未満											
51	濁度	度	2	0.1未満											
	基準判定			適合											

令和8年度　水質検査結果

上水道

西条東部地区

（ｵﾚﾝｼﾞﾊｲﾂ集会所）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0											
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—											
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	—											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	—											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—											
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—											
21	塩素酸	mg/L	0.6	—											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—											
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—											
26	臭素酸	mg/L	0.01	—											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—											
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—											
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—											
38	塩化物イオン	mg/L	200	3.4											
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	—											
40	蒸発残留物	mg/L	500	—											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—											
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—											
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—											
45	フェノール類	mg/L	0.005	—											
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.1未満											
47	pH値		5.8～8.6	7.0											
48	味		異常でないこと	異常なし											
49	臭気		異常でないこと	異常なし											
50	色度	度	5	0.1未満											
51	濁度	度	2	0.1未満											
	基準判定			適合											

令和8年度　水質検査結果

上水道

西条東部地区

（東ひうち公園）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0											
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—											
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	—											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	—											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—											
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—											
21	塩素酸	mg/L	0.6	—											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—											
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—											
26	臭素酸	mg/L	0.01	—											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—											
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—											
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—											
38	塩化物イオン	mg/L	200	5.6											
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	—											
40	蒸発残留物	mg/L	500	—											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—											
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—											
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—											
45	フェノール類	mg/L	0.005	—											
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.1未満											
47	pH値		5.8～8.6	6.3											
48	味		異常でないこと	異常なし											
49	臭気		異常でないこと	異常なし											
50	色度	度	5	0.1未満											
51	濁度	度	2	0.1未満											
	基準判定			適合											

令和8年度　水質検査結果

上水道

港新地地区

（港新地真空ポンプ場）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0											
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—											
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	—											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	—											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—											
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—											
21	塩素酸	mg/L	0.6	—											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—											
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—											
26	臭素酸	mg/L	0.01	—											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—											
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—											
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—											
38	塩化物イオン	mg/L	200	2.9											
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	—											
40	蒸発残留物	mg/L	500	—											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—											
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—											
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—											
45	フェノール類	mg/L	0.005	—											
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.1未満											
47	pH値		5.8～8.6	7.6											
48	味		異常でないこと	異常なし											
49	臭気		異常でないこと	異常なし											
50	色度	度	5	0.1未満											
51	濁度	度	2	0.1未満											
	基準判定			適合											

令和8年度　水質検査結果

上水道

中野地区
（神戸公園）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0											
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—											
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	—											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	—											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—											
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—											
21	塩素酸	mg/L	0.6	—											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—											
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—											
26	臭素酸	mg/L	0.01	—											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—											
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—											
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—											
38	塩化物イオン	mg/L	200	3.2											
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	—											
40	蒸発残留物	mg/L	500	—											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—											
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—											
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—											
45	フェノール類	mg/L	0.005	—											
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.2											
47	pH値		5.8～8.6	7.3											
48	味		異常でないこと	異常なし											
49	臭気		異常でないこと	異常なし											
50	色度	度	5	0.1未満											
51	濁度	度	2	0.1未満											
	基準判定			適合											

令和8年度　水質検査結果

上水道

ひうち地区

（港湾管理事務所）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0											
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—											
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	—											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	—											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—											
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—											
21	塩素酸	mg/L	0.6	—											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—											
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—											
26	臭素酸	mg/L	0.01	—											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—											
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—											
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—											
38	塩化物イオン	mg/L	200	149.8											
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	—											
40	蒸発残留物	mg/L	500	—											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—											
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—											
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—											
45	フェノール類	mg/L	0.005	—											
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.1未満											
47	pH値		5.8～8.6	6.6											
48	味		異常でないこと	異常なし											
49	臭気		異常でないこと	異常なし											
50	色度	度	5	0.1未満											
51	濁度	度	2	0.1未満											
	基準判定			適合											

令和8年度　水質検査結果

上水道

東予地区

（上市配水池）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0											
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	−											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	−											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	−											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	−											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	−											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	−											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	−											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	−											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	−											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	−											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	−											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	−											
15	1，4−ジオキサン	mg/L	0.05	−											
16	ｼｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	−											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	−											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	−											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	−											
20	ベンゼン	mg/L	0.01	−											
21	塩素酸	mg/L	0.6	−											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	−											
23	クロロホルム	mg/L	0.06	−											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	−											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	−											
26	臭素酸	mg/L	0.01	−											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	−											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	−											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	−											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	−											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	−											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	−											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	−											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	−											
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	−											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	−											
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	−											
38	塩化物イオン	mg/L	200	11.9											
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	−											
40	蒸発残留物	mg/L	500	−											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	−											
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	−											
43	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	−											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	−											
45	フェノール類	mg/L	0.005	−											
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.1											
47	pH値		5.8～8.6	6.6											
48	味		異常でないこと	異常なし											
49	臭気		異常でないこと	異常なし											
50	色度	度	5	0.1未満											
51	濁度	度	2	0.1未満											
	基準判定			適合											

令和8年度　水質検査結果

上水道

東予地区

（庄内公民館）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0											
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	−											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	−											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	−											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	−											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	−											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	−											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	−											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	−											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	−											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	−											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	−											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	−											
15	1，4−ジオキサン	mg/L	0.05	−											
16	ｼｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	−											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	−											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	−											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	−											
20	ベンゼン	mg/L	0.01	−											
21	塩素酸	mg/L	0.6	−											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	−											
23	クロロホルム	mg/L	0.06	−											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	−											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	−											
26	臭素酸	mg/L	0.01	−											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	−											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	−											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	−											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	−											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	−											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	−											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	−											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	−											
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	−											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	−											
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	−											
38	塩化物イオン	mg/L	200	3.1											
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	−											
40	蒸発残留物	mg/L	500	−											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	−											
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	−											
43	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	−											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	−											
45	フェノール類	mg/L	0.005	−											
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.4											
47	pH値		5.8～8.6	7.6											
48	味		異常でないこと	異常なし											
49	臭気		異常でないこと	異常なし											
50	色度	度	5	0.2											
51	濁度	度	2	0.1未満											
	基準判定			適合											

令和8年度　水質検査結果

上水道

丹原東部地区

（林集会所）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0											
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	－											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	－											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	－											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	－											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	－											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	－											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	－											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	－											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	4.2											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	－											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	－											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	－											
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	－											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	－											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－											
20	ベンゼン	mg/L	0.01	－											
21	塩素酸	mg/L	0.6	－											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	－											
23	クロロホルム	mg/L	0.06	－											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	－											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	－											
26	臭素酸	mg/L	0.01	－											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	－											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	－											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	－											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	－											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	－											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	－											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	－											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	－											
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	－											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	－											
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	－											
38	塩化物イオン	mg/L	200	6.4											
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	－											
40	蒸発残留物	mg/L	500	－											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	－											
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	－											
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	－											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	－											
45	フェノール類	mg/L	0.005	－											
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.1											
47	pH値		5.8～8.6	6.3											
48	味		異常でないこと	異常なし											
49	臭気		異常でないこと	異常なし											
50	色度	度	5	0.1未満											
51	濁度	度	2	0.1未満											
	基準判定			適　合											

令和8年度　水質検査結果

上水道

丹原西部地区

（中川公民館）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0											
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	−											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	−											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	−											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	−											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	−											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	−											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	−											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	−											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	3.4											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	−											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	−											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	−											
15	1，4−ジオキサン	mg/L	0.05	−											
16	ｼｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	−											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	−											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	−											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	−											
20	ベンゼン	mg/L	0.01	−											
21	塩素酸	mg/L	0.6	−											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	−											
23	クロロホルム	mg/L	0.06	−											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	−											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	−											
26	臭素酸	mg/L	0.01	−											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	−											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	−											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	−											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	−											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	−											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	−											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	−											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	−											
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	−											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	−											
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	−											
38	塩化物イオン	mg/L	200	8.8											
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	−											
40	蒸発残留物	mg/L	500	−											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	−											
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	−											
43	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	−											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	−											
45	フェノール類	mg/L	0.005	−											
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.1											
47	pH値		5.8～8.6	6.4											
48	味		異常でないこと	異常なし											
49	臭気		異常でないこと	異常なし											
50	色度	度	5	0.1未満											
51	濁度	度	2	0.1未満											
	基準判定			適　合											

令和8年度　水質検査結果

上水道

丹原西部地区

（志河川ﾀﾞﾑ公衆ﾄｲﾚ）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0											
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	−											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	−											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	−											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	−											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	−											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	−											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	−											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	−											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	−											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	−											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	−											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	−											
15	1，4−ジオキサン	mg/L	0.05	−											
16	ｼｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	−											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	−											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	−											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	−											
20	ベンゼン	mg/L	0.01	−											
21	塩素酸	mg/L	0.6	−											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	−											
23	クロロホルム	mg/L	0.06	−											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	−											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	−											
26	臭素酸	mg/L	0.01	−											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	−											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	−											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	−											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	−											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	−											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	−											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	−											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	−											
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	−											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	−											
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	−											
38	塩化物イオン	mg/L	200	5.0											
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	−											
40	蒸発残留物	mg/L	500	−											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	−											
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	−											
43	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	−											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	−											
45	フェノール類	mg/L	0.005	−											
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.5											
47	pH値		5.8～8.6	7.0											
48	味		異常でないこと	異常なし											
49	臭気		異常でないこと	異常なし											
50	色度	度	5	0.4											
51	濁度	度	2	0.1未満											
	基準判定			適　合											

令和8年度　水質検査結果

上水道

小松地区

（西条西消防署小松出張所）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0											
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	－											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	－											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	－											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	－											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	－											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	－											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	－											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	－											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	－											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	－											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	－											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	－											
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	－											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	－											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－											
20	ベンゼン	mg/L	0.01	－											
21	塩素酸	mg/L	0.6	－											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	－											
23	クロロホルム	mg/L	0.06	－											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	－											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	－											
26	臭素酸	mg/L	0.01	－											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	－											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	－											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	－											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	－											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	－											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	－											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	－											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	－											
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	－											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	－											
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	－											
38	塩化物イオン	mg/L	200	10.6											
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	－											
40	蒸発残留物	mg/L	500	－											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	－											
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	－											
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	－											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	－											
45	フェノール類	mg/L	0.005	－											
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.4											
47	pH値		5.8～8.6	6.5											
48	味		異常でないこと	異常なし											
49	臭気		異常でないこと	異常なし											
50	色度	度	5	0.2											
51	濁度	度	2	0.1未満											
	基準判定			適　合											

令和8年度　水質検査結果

上水道

小松地区

（北川農村公園）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0											
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	−											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	−											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	−											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	−											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	−											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	−											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	−											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	−											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	−											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	−											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	−											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	−											
15	1，4−ジオキサン	mg/L	0.05	−											
16	ｼｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	−											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	−											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	−											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	−											
20	ベンゼン	mg/L	0.01	−											
21	塩素酸	mg/L	0.6	−											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	−											
23	クロロホルム	mg/L	0.06	−											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	−											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	−											
26	臭素酸	mg/L	0.01	−											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	−											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	−											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	−											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	−											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	−											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	−											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	−											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	−											
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	−											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	−											
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	−											
38	塩化物イオン	mg/L	200	7.9											
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	−											
40	蒸発残留物	mg/L	500	−											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	−											
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	−											
43	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	−											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	−											
45	フェノール類	mg/L	0.005	−											
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.2											
47	pH値		5.8～8.6	6.4											
48	味		異常でないこと	異常なし											
49	臭気		異常でないこと	異常なし											
50	色度	度	5	0.1											
51	濁度	度	2	0.1未満											
	基準判定			適　合											