令和8年度　水質検査結果

上水道

西条西部地区

（禎瑞下集会所）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.003未満										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	0.6										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満										
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	—	0.004未満										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0003未満										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満										
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	—	0.00005未満										
21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満										
22	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満										
24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満										
27	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.001未満										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.001										
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.002										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満										
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.005未満										
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	3.0										
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満										
39	塩化物イオン	mg/L	200	3.0	2.6										
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	—	44										
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	59										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満										
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満										
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満										
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満										
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.1未満	0.1未満										
48	pH値		5.8～8.6	7.6	7.8										
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5	0.1未満	0.1未満										
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満										
	基準判定			適合	適合										

令和8年度　水質検査結果

上水道

西条西部地区

（難波集会所）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	0.9										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満										
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	—	0.004未満										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0003未満										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満										
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	—	0.00005未満										
21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満										
22	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満										
24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満										
27	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.001未満										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.001未満										
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.001										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満										
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.005未満										
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	3.1										
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満										
39	塩化物イオン	mg/L	200	3.2	3.1										
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	—	43										
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	48										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満										
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満										
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満										
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満										
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.1未満	0.1										
48	pH値		5.8～8.6	7.1	7.2										
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5	0.1未満	0.1未満										
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満										
	基準判定			適合	適合										

令和8年度　水質検査結果

上水道

西条東部地区

（ｵﾚﾝｼﾞﾊｲﾂ集会所）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	0.9										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満										
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	—	0.004未満										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0003未満										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満										
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	—	0.00005未満										
21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満										
22	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満										
24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満										
27	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.001未満										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.001未満										
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.001										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満										
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.005未満										
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	5.8										
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満										
39	塩化物イオン	mg/L	200	3.4	3.4										
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	—	43										
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	57										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満										
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満										
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満										
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満										
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.1未満	0.1未満										
48	pH値		5.8～8.6	7.0	7.2										
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5	0.1未満	0.1未満										
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満										
	基準判定			適合	適合										

令和8年度　水質検査結果

上水道

西条東部地区

（東ひうち公園）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	2.3										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満										
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	—	0.004未満										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0003未満										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満										
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	—	0.00005未満										
21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満										
22	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満										
24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満										
27	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.001										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.001										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.001										
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.001										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満										
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.007										
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	6.2										
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満										
39	塩化物イオン	mg/L	200	5.6	5.5										
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	—	59										
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	93										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満										
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満										
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満										
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満										
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.1未満	0.1未満										
48	pH値		5.8～8.6	6.3	6.5										
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5	0.1未満	0.1未満										
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満										
	基準判定			適合	適合										

令和8年度　水質検査結果

上水道

港新地地区

（港新地真空ポンプ場）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	0.4										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満										
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	—	0.004未満										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0003未満										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満										
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	—	0.00005未満										
21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満										
22	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満										
24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満										
27	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.001										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.001										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.001未満										
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.003										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満										
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.005未満										
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	5.5										
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満										
39	塩化物イオン	mg/L	200	2.9	2.7										
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	—	32										
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	25										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満										
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満										
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満										
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満										
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.1未満	0.1未満										
48	pH値		5.8～8.6	7.6	7.8										
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5	0.1未満	0.1未満										
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満										
	基準判定			適合	適合										

令和8年度　水質検査結果

上水道

中野地区

（神戸公園）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	0.5										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満										
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	—	0.004未満										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0003未満										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満										
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	—	0.00005未満										
21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満										
22	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満										
24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.002未満										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001										
27	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.004										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.002										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.001未満										
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.003										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満										
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.005未満										
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	2.5										
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満										
39	塩化物イオン	mg/L	200	3.2	3.0										
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	—	40										
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	38										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満										
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満										
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満										
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満										
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.2	0.2										
48	pH値		5.8～8.6	7.3	7.5										
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5	0.1未満	0.1未満										
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満										
	基準判定			適合	適合										

令和8年度　水質検査結果

上水道

ひうち地区

（港湾管理事務所）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	1.8										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満										
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	—	0.004未満										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0003未満										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満										
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	—	0.00005未満										
21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満										
22	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満										
24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満										
27	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.001未満										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.007										
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.001										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満										
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.011										
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	55.8										
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満										
39	塩化物イオン	mg/L	200	149.8	143.2										
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	—	164										
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	381										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満										
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満										
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満										
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満										
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.1未満	0.1未満										
48	pH値		5.8～8.6	6.6	6.8										
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5	0.1未満	0.1未満										
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満										
	基準判定			適合	適合										

令和8年度　水質検査結果

上水道

東予地区

（上市配水池）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	－	0.0003未満										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	－	0.00005未満										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	－	0.001未満										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	－	0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	－	0.001未満										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	－	0.002未満										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	－	0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	－	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	－	2.1										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	－	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.1未満										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	－	0.0002未満										
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	－	0.005未満										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	－	0.004未満										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－	0.002未満										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－	0.0003未満										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－	0.001未満										
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	－	0.00005未満										
21	ベンゼン	mg/L	0.01	－	0.001未満										
22	塩素酸	mg/L	0.6	－	0.07										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	－	0.002未満										
24	クロロホルム	mg/L	0.06	－	0.001未満										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	－	0.001未満										
27	臭素酸	mg/L	0.01	－	0.001未満										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	－	0.002										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	－	0.001未満										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	－	0.002										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	－	0.008未満										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.002										
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	－	0.001										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	－	0.03未満										
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.007										
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	－	9										
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	－	0.005未満										
39	塩化物イオン	mg/L	200	11.9	11.9										
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	－	55										
41	蒸発残留物	mg/L	500	－	76										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	－	0.02未満										
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	－	0.000001未満										
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	－	0.000001未満										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	－	0.005未満										
46	フェノール類	mg/L	0.005	－	0.0005未満										
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.1	0.1										
48	pH値		5.8～8.6	6.6	6.6										
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5	0.1未満	0.1未満										
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満										
	基準判定			適合	適合										

令和8年度　水質検査結果

上水道

東予地区

（庄内公民館）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	−	0.0003未満										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	−	0.00005未満										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	−	0.001未満										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	−	0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	−	0.001未満										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	−	0.002未満										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	−	0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	−	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	−	1.0										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	−	0.19										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	−	0.1未満										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	−	0.0002未満										
15	1，4−ジオキサン	mg/L	0.05	−	0.005未満										
16	ｼｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	−	0.004未満										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	−	0.002未満										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	−	0.0003未満										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	−	0.001未満										
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	−	0.00005未満										
21	ベンゼン	mg/L	0.01	−	0.001未満										
22	塩素酸	mg/L	0.6	−	0.06未満										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	−	0.002未満										
24	クロロホルム	mg/L	0.06	−	0.002										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	−	0.003										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	−	0.001未満										
27	臭素酸	mg/L	0.01	−	0.001未満										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	−	0.006										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	−	0.003未満										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	−	0.002										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	−	0.002										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	−	0.008未満										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	−	0.001未満										
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	−	0.005										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	−	0.03未満										
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	−	0.005未満										
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	−	4.5										
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	−	0.005未満										
39	塩化物イオン	mg/L	200	3.1	3.1										
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	−	34										
41	蒸発残留物	mg/L	500	−	54										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	−	0.02未満										
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	−	0.000001未満										
44	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	−	0.000001未満										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	−	0.005未満										
46	フェノール類	mg/L	0.005	−	0.0005未満										
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.4	0.3										
48	pH値		5.8～8.6	7.6	7.6										
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5	0.2	0.1										
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満										
	基準判定			適合	適合										

令和8年度　水質検査結果

上水道

丹原東部地区

（林集会所）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	－	―										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	－	―										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	－	―										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	－	―										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	－	―										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	－	―										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	－	―										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	－	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	4.2	4.4										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	－	―										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	－	―										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	－	―										
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	－	―										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	－	―										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－	―										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－	―										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－	―										
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	－	0.00005未満										
21	ベンゼン	mg/L	0.01	－	―										
22	塩素酸	mg/L	0.6	－	0.06未満										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	－	0.002未満										
24	クロロホルム	mg/L	0.06	－	0.001未満										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	－	0.001未満										
27	臭素酸	mg/L	0.01	－	0.001未満										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	－	0.001										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	－	0.001未満										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	－	0.001										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	－	0.008未満										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	－	―										
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	－	―										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	－	―										
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	－	―										
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	－	―										
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	－	―										
39	塩化物イオン	mg/L	200	6.4	6.9										
40	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	－	86										
41	蒸発残留物	mg/L	500	－	140										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	－	―										
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	－	―										
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	－	―										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	－	0.005未満										
46	フェノール類	mg/L	0.005	－	―										
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.1	0.2										
48	pH値		5.8～8.6	6.3	6.6										
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5	0.1未満	0.1未満										
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満										
	基準判定			適　合	適合										

令和8年度　水質検査結果

上水道

丹原西部地区

（中川公民館）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	－	―										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	－	―										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	－	―										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	－	―										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	－	―										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	－	―										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	－	―										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	－	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	3.4	4.9										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	－	―										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	－	―										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	－	―										
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	－	―										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	－	―										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－	―										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－	―										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－	―										
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	－	0.00005未満										
21	ベンゼン	mg/L	0.01	－	―										
22	塩素酸	mg/L	0.6	－	0.06未満										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	－	0.002未満										
24	クロロホルム	mg/L	0.06	－	0.001未満										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	－	0.001未満										
27	臭素酸	mg/L	0.01	－	0.001未満										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	－	0.001										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	－	0.001未満										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	－	0.001										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	－	0.008未満										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	－	―										
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	－	―										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	－	―										
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	－	―										
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	－	―										
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	－	―										
39	塩化物イオン	mg/L	200	8.8	7.1										
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	－	83										
41	蒸発残留物	mg/L	500	－	129										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	－	―										
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	－	―										
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	－	―										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	－	0.005未満										
46	フェノール類	mg/L	0.005	－	―										
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.1	0.2										
48	pH値		5.8～8.6	6.4	6.6										
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5	0.1未満	0.1未満										
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満										
	基準判定			適　合	適合										

令和8年度　水質検査結果

上水道

丹原西部地区

（志河川ﾀﾞﾑ公衆ﾄｲﾚ）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	－	―										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	－	―										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	－	―										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	－	―										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	－	―										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	－	―										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	－	―										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	－	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	－	―										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	－	―										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	－	―										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	－	―										
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	－	―										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	－	―										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－	―										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－	―										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－	―										
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	－	0.00005未満										
21	ベンゼン	mg/L	0.01	－	―										
22	塩素酸	mg/L	0.6	－	0.06未満										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	－	0.002未満										
24	クロロホルム	mg/L	0.06	－	0.006										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.006										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	－	0.001										
27	臭素酸	mg/L	0.01	－	0.001未満										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	－	0.012										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.006										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	－	0.003										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	－	0.002										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	－	0.008未満										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	－	―										
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	－	―										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	－	―										
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	－	―										
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	－	―										
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	－	―										
39	塩化物イオン	mg/L	200	5.0	4.6										
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	－	―										
41	蒸発残留物	mg/L	500	－	―										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	－	―										
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	－	―										
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	－	―										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	－	0.005未満										
46	フェノール類	mg/L	0.005	－	―										
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.5	0.4										
48	pH値		5.8～8.6	7.0	7.4										
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5	0.4	0.1未満										
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満										
	基準判定			適　合	適合										

令和8年度　水質検査結果

上水道

小松地区

（西条西消防署小松出張所）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	－	―										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	－	―										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	－	―										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	－	―										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	－	―										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	－	0.002未満										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	－	0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	－	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	－	2.1										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	－	―										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	－	―										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	－	―										
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	－	―										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	－	―										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－	―										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－	―										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－	―										
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	－	0.00005未満										
21	ベンゼン	mg/L	0.01	－	―										
22	塩素酸	mg/L	0.6	－	0.06未満										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	－	0.002未満										
24	クロロホルム	mg/L	0.06	－	0.001未満										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	－	0.004										
27	臭素酸	mg/L	0.01	－	0.001未満										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	－	0.008										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	－	0.001										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	－	0.003										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	－	0.008未満										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	－	―										
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	－	―										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	－	―										
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	－	―										
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	－	―										
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	－	―										
39	塩化物イオン	mg/L	200	10.6	9.8										
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	－	―										
41	蒸発残留物	mg/L	500	－	85										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	－	―										
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	－	―										
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	－	―										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	－	0.005未満										
46	フェノール類	mg/L	0.005	－	―										
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.4	0.4										
48	pH値		5.8～8.6	6.5	6.6										
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5	0.2	0.1未満										
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満										
	基準判定			適　合	適合										

令和8年度　水質検査結果

上水道

小松地区

（北川農村公園）

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	－	―										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	－	―										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	－	―										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	－	―										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	－	―										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	－	0.002未満										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	－	0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	－	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	－	3.1										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	－	―										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	－	―										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	－	―										
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05	－	―										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	－	―										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－	―										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－	―										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－	―										
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	－	0.00005未満										
21	ベンゼン	mg/L	0.01	－	―										
22	塩素酸	mg/L	0.6	－	0.06未満										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	－	0.002未満										
24	クロロホルム	mg/L	0.06	－	0.001未満										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	－	0.001未満										
27	臭素酸	mg/L	0.01	－	0.001未満										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	－	0.001										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	－	0.001未満										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	－	0.001										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	－	0.008未満										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	－	―										
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	－	―										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	－	―										
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	－	―										
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	－	―										
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	－	―										
39	塩化物イオン	mg/L	200	7.9	7.6										
40	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300	－	―										
41	蒸発残留物	mg/L	500	－	―										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	－	―										
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	－	―										
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	－	―										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	－	0.005未満										
46	フェノール類	mg/L	0.005	－	―										
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.2	0.2										
48	pH値		5.8～8.6	6.4	6.4										
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5	0.1	0.1未満										
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満										
	基準判定			適　合	適合										