

令和8年度 水質検査結果

上水道

西条西部地区
(禰瑞下集会所)

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0								
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.003未満	—	—								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—	—								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	0.6	—	—								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.08未満	—	—								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—	—								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—	—								
15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0003未満	—	—								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	—	0.00005未満	0.00005未満	—								
21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
22	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—	—								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—								
27	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—	—								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.001未満	—	—								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.001	—	—								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.002	—	—								
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—	—								
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.005未満	—	—								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	3.0	—	—								
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—								
39	塩化物イオン	mg/L	200	3.0	2.6	3.0	2.9								
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	—	44	—	—								
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	59	—	—								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—								
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	0.000001未満	—								
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	0.000001未満	—								
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—								
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—	—								
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
48	pH値		5.8～8.6	7.6	7.8	7.7	7.8								
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
	基準判定			適合	適合	適合	適合								

令和8年度 水質検査結果

上水道

西条西部地区
(難波集会所)

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0								
2	大腸菌			検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—	—								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—	—								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	0.9	—	—								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.08未満	—	—								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—	—								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—	—								
15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0003未満	—	—								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	—	0.00005未満	0.00005未満	—								
21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
22	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—	—								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—								
27	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—	—								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.001未満	—	—								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.001未満	—	—								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.001	—	—								
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—	—								
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.005未満	—	—								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	3.1	—	—								
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—								
39	塩化物イオン	mg/L	200	3.2	3.1	3.1	2.9								
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	—	43	—	—								
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	48	—	—								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—								
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—								
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—								
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—								
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—	—								
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1								
48	pH値		5.8～8.6	7.1	7.2	7.2	7.4								
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
	基準判定			適合	適合	適合	適合								

令和8年度 水質検査結果

上水道

西条東部地区
(オレンジハイウ集会所)

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0								
2	大腸菌			検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—	—								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—	—								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	0.9	—	—								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.08未満	—	—								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—	—								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—	—								
15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0003未満	—	—								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	—	0.00005未満	0.00005未満	—								
21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
22	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—	—								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—								
27	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—	—								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.001未満	—	—								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.001未満	—	—								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.001	—	—								
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—	—								
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.005未満	—	—								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	5.8	—	—								
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—								
39	塩化物イオン	mg/L	200	3.4	3.4	3.4	3.3								
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	—	43	—	—								
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	57	—	—								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—								
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—								
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—								
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—								
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—	—								
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
48	pH値		5.8～8.6	7.0	7.2	7.2	7.2								
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
	基準判定			適合	適合	適合	適合								

令和8年度 水質検査結果

上水道	番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
西条東部地区 (東ひうち公園)	1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0								
	2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—	—								
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—	—								
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—								
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	2.3	—	—								
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.08未満	—	—								
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—	—								
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—	—								
	15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—								
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—								
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0003未満	—	—								
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
	20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	—	0.00005未満	0.00005未満	—								
	21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
	22	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—								
	23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
	24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—	—								
	25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—								
	26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—								
	27	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
	28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.001	—	—								
	29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—								
	30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—	—								
	31	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.001	—	—								
	32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—								
	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.001	—	—								
	34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.001	—	—								
	35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—	—								
	36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.007	—	—								
	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	6.2	—	—								
	38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—								
	39	塩化物イオン	mg/L	200	5.6	5.5	5.7	5.6								
	40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	—	59	—	—								
	41	蒸発残留物	mg/L	500	—	93	—	—								
	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—								
	43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—								
	44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—								
	45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—								
	46	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—	—								
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1								
	48	pH値		5.8～8.6	6.3	6.5	6.5	6.5								
	49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	51	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
	52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
	基準判定			適合	適合	適合	適合									

令和8年度 水質検査結果

上水道

港新地地区
(港新地真空ポンプ場)

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0								
2	大腸菌			検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—	—								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—	—								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001	—	—								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	0.4	—	—								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.08未満	—	—								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—	—								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—	—								
15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0003未満	—	—								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	—	0.00005未満	0.00005未満	—								
21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
22	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—	—								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—								
27	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.001	—	—								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—	—								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.001	—	—								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.001未満	—	—								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.003	—	—								
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—	—								
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.005未満	—	—								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	5.5	—	—								
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—								
39	塩化物イオン	mg/L	200	2.9	2.7	2.8	2.6								
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	—	32	—	—								
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	25	—	—								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—								
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—								
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—								
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—								
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—	—								
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
48	pH値		5.8～8.6	7.6	7.8	7.8	7.8								
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
	基準判定			適合	適合	適合	適合								

令和8年度 水質検査結果

上水道

中野地区
(神戸公園)

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0								
2	大腸菌			検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—	—								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—	—								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	0.5	—	—								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.08未満	—	—								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—	—								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—	—								
15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0003未満	—	—								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	—	0.00005未満	0.00005未満	—								
21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
22	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.002未満	—	—								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001	—	—								
27	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.004	—	—								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001	—	—								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.002	—	—								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.001未満	—	—								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.003	—	—								
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—	—								
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.005未満	—	—								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	2.5	—	—								
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—								
39	塩化物イオン	mg/L	200	3.2	3.0	3.5	2.5								
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	—	40	—	—								
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	38	—	—								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—								
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—								
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—								
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—								
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—	—								
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.2	0.2	0.2	0.3								
48	pH値		5.8～8.6	7.3	7.5	7.5	7.5								
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
	基準判定			適合	適合	適合	適合								

令和8年度 水質検査結果

上水道

ひうち地区
(港湾管理事務所)

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0								
2	大腸菌			検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—	—								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—	—								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	1.8	—	—								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.08未満	—	—								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—	—								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—	—								
15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0003未満	—	—								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	—	0.00005未満	0.00005未満	—								
21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
22	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—	—								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—								
27	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—	—								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.001未満	—	—								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.007	—	—								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.001	—	—								
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—	—								
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.011	—	—								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	55.8	—	—								
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—								
39	塩化物イオン	mg/L	200	149.8	143.2	159.1	153.1								
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	—	164	—	—								
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	381	—	—								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—								
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—								
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—								
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—								
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—	—								
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
48	pH値		5.8～8.6	6.6	6.8	6.8	6.9								
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
	基準判定			適合	適合	適合	適合								

令和8年度 水質検査結果

上水道

東予地区
(上市配水池)

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	7	0								
2	大腸菌			検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	-	0.0003未満	-	-								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	-	0.00005未満	-	-								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	-	0.002未満	-	-								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	-	0.004未満	-	-								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	-	2.1	-	-								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	-	0.08未満	-	-								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.1未満	-	-								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	-	0.0002未満	-	-								
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0.05	-	0.005未満	-	-								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	-	0.004未満	-	-								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	-	0.002未満	-	-								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	-	0.0003未満	-	-								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-								
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	-	0.00005未満	-	-								
21	ベンゼン	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-								
22	塩素酸	mg/L	0.6	-	0.07	-	-								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	-	0.002未満	-	-								
24	クロロホルム	mg/L	0.06	-	0.001未満	-	-								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.003未満	-	-								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	-	0.001未満	-	-								
27	臭素酸	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	-	0.002	-	-								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.003未満	-	-								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	-	0.001未満	-	-								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	-	0.002	-	-								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	-	0.008未満	-	-								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.002	-	-								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	-	0.001	-	-								
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	-	0.03未満	-	-								
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.007	-	-								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	-	9	-	-								
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	-	0.005未満	-	-								
39	塩化物イオン	mg/L	200	11.9	11.9	11.9	11.9								
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	-	55	-	-								
41	蒸発残留物	mg/L	500	-	76	-	-								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	-	0.02未満	-	-								
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	-	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	-	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	-	0.005未満	-	-								
46	フェノール類	mg/L	0.005	-	0.0005未満	-	-								
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1	0.1	0.1	0.1								
48	pH値		5.8～8.6	6.6	6.6	6.6	6.7								
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
	基準判定			適合	適合	適合	適合								

令和8年度 水質検査結果

上水道

東予地区
(庄内公民館)

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	1	0								
2	大腸菌			検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	-	0.0003未満	-	-								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	-	0.00005未満	-	-								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	-	0.002未満	-	-								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	-	0.004未満	-	-								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	-	1.0	-	-								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	-	0.19	-	-								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.1未満	-	-								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	-	0.0002未満	-	-								
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0.05	-	0.005未満	-	-								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	-	0.004未満	-	-								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	-	0.002未満	-	-								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	-	0.0003未満	-	-								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-								
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	-	0.00005未満	-	-								
21	ベンゼン	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-								
22	塩素酸	mg/L	0.6	-	0.06未満	-	-								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	-	0.002未満	-	-								
24	クロロホルム	mg/L	0.06	-	0.002	-	-								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.003	-	-								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	-	0.001未満	-	-								
27	臭素酸	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	-	0.006	-	-								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.003未満	-	-								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	-	0.002	-	-								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	-	0.002	-	-								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	-	0.008未満	-	-								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.001未満	-	-								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	-	0.005	-	-								
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	-	0.03未満	-	-								
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.005未満	-	-								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	-	4.5	-	-								
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	-	0.005未満	-	-								
39	塩化物イオン	mg/L	200	3.1	3.1	3.3	2.8								
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	-	34	-	-								
41	蒸発残留物	mg/L	500	-	54	-	-								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	-	0.02未満	-	-								
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	-	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	-	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	-	0.005未満	-	-								
46	フェノール類	mg/L	0.005	-	0.0005未満	-	-								
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.4	0.3	0.3	0.5								
48	pH値		5.8～8.6	7.6	7.6	7.5	7.5								
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	度	5	0.2	0.1	0.1未満	0.2								
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
	基準判定			適合	適合	適合	適合								

令和8年度 水質検査結果

上水道

丹原東部地区
(林集会所)

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0								
2	大腸菌			検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	—	—	—								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	—	—	—								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	—	—	—								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	—	—								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	4.2	4.4	5.0	5.7								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	—	—	—								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	—	—	—								
15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	—	—	—								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	—	—	—								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	—	—	—								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	—	—								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	—	—								
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	—	0.00005未満	—	—								
21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	—	—	—								
22	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—	—								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—								
27	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.001	—	—								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—	—								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.001	—	—								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	—	—	—								
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	—	—	—								
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	—	—	—								
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	—	—	—								
39	塩化物イオン	mg/L	200	6.4	6.9	6.7	7.4								
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	—	86	—	—								
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	140	—	—								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	—	—	—								
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満	0.000001未満								
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満	0.000001未満								
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—								
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	—	—	—								
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1	0.2	0.1	0.2								
48	pH値		5.8～8.6	6.3	6.6	6.6	6.7								
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1								
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
	基準判定			適 合	適 合	適 合	適 合								

令和8年度 水質検査結果

上水道

丹原西部地区
(中川公民館)

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0								
2	大腸菌			検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	—	—	—								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	—	—	—								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	—	—	—								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	—	—								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	3.4	4.9	5.0	4.6								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	—	—	—								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	—	—	—								
15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	—	—	—								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	—	—	—								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	—	—	—								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	—	—								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	—	—								
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	—	0.00005未満	—	—								
21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	—	—	—								
22	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—	—								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—								
27	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.001	—	—								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—	—								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.001	—	—								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	—	—	—								
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	—	—	—								
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	—	—	—								
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	—	—	—								
39	塩化物イオン	mg/L	200	8.8	7.1	7.5	6.6								
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	—	83	—	—								
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	129	—	—								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	—	—	—								
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満	0.000001未満								
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満	0.000001未満								
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—								
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	—	—	—								
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1	0.2	0.2	0.3								
48	pH値		5.8～8.6	6.4	6.6	6.6	6.6								
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2								
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
	基準判定			適 合	適 合	適 合	適 合								

令和8年度 水質検査結果

上水道

丹原西部地区
(志河川ダム公衆トイレ)

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0								
2	大腸菌			検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	—	—	—								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	—	—	—								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	—	—	—								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	—	—								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	—	—	—								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	—	—	—								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	—	—	—								
15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	—	—	—								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	—	—	—								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	—	—	—								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	—	—								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	—	—								
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	—	0.00005未満	—	—								
21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	—	—	—								
22	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.006	—	—								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.006	—	—								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001	—	—								
27	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.012	—	—								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.006	—	—								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.003	—	—								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.002	—	—								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	—	—	—								
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	—	—	—								
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	—	—	—								
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	—	—	—								
39	塩化物イオン	mg/L	200	5.0	4.6	4.4	3.7								
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	—	—	—	—								
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	—	—	—								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	—	—	—								
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満	0.000001未満								
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満	0.000001未満								
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—								
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	—	—	—								
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.5	0.4	0.7	0.7								
48	pH値		5.8～8.6	7.0	7.4	7.1	7.2								
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	度	5	0.4	0.1未満	0.6	0.5								
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
	基準判定			適 合	適 合	適 合	適 合								

令和8年度 水質検査結果

上水道

小松地区
(西条西消防署小松出張所)

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0								
2	大腸菌			検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	—	—	—								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	—	—	—								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	2.1	—	—								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	—	—	—								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	—	—	—								
15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	—	—	—								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	—	—	—								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	—	—	—								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	—	—								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	—	—								
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	—	0.00005未満	—	—								
21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	—	—	—								
22	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—	—								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.004	—	—								
27	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.008	—	—								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001	—	—								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.003	—	—								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	—	—	—								
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	—	—	—								
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	—	—	—								
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	—	—	—								
39	塩化物イオン	mg/L	200	10.6	9.8	8.0	6.5								
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	—	—	—	—								
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	85	—	—								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	—	—	—								
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満	0.000001未満								
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満	0.000001未満								
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—								
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	—	—	—								
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.4	0.4	0.6	0.6								
48	pH値		5.8～8.6	6.5	6.6	6.4	6.5								
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	度	5	0.2	0.1未満	0.5	0.6								
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
	基準判定			適合	適合	適合	適合								

令和8年度 水質検査結果

上水道

小松地区
(北川農村公園)

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0								
2	大腸菌			検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	—	—	—								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	—	—	—								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	3.1	—	—								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	—	—	—								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	—	—	—								
15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	—	—	—								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	—	—	—								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	—	—	—								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	—	—								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	—	—								
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	—	0.00005未満	—	—								
21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	—	—	—								
22	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—	—								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—								
27	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.001	—	—								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—	—								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.001	—	—								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	—	—	—								
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	—	—	—								
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	—	—	—								
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	—	—	—								
39	塩化物イオン	mg/L	200	7.9	7.6	6.8	7.2								
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	—	—	—	—								
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	—	—	—								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	—	—	—								
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満	0.000001未満								
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満	0.000001未満								
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—								
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	—	—	—								
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.2	0.2	0.2	0.3								
48	pH値		5.8～8.6	6.4	6.4	6.4	6.4								
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	度	5	0.1	0.1未満	0.3	0.5								
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
	基準判定			適 合	適 合	適 合	適 合								